

VDB Mazouf
Guido Gezellelaan 111
2870 Puurs

VERSLAG VAN BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK

UITVOERINGSADRES	UITVOERINGSDATUM	DATUM UITGAVE ATTEST
Heidestraat 185 2890 Sint Amands (Puurs)	10/08/2022	10/08/2022

OMSCHRIJVING

Uitvoering gedaan door: Tom Lelieur erkend technicus SV07858

Beschrijving van de opslag:

Ligging van de tank: de tanks liggen onder de garage en loods
Type tank: ondergronds enkelwandig
Opgeslagen product: stookolie
Inhoud: 3 000 l

Details van het onderzoek en vaststellingen:

Vaststelling van de materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder

De verwijdering van de houder is materieel onmogelijk. De houder mag opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, nadat deze geledigd en gereinigd werd.

Tom Lelieur
Erkend technicus

i.o. Mieke Vandoolaeghe



ATTEST

VDB Mazout
Guido Gezellelaan 111
2870 Puurs

VERSLAG VAN BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK

UITVOERINGSADRES	UITVOERINGSDATUM	DATUM UITGAVE ATTEST
Heidestraat 185 2890 Sint Amands (Puurs)	10/08/2022	10/08/2022

OMSCHRIJVING

Bij deze delen wij U mede dat de firma Burisa op bovenvermelde datum en adres ondergrondse tank(s) buiten gebruik hebben gesteld conform viarem-wetgeving .

De aangekruiste werkzaamheden werden door ons uitgevoerd:

XXXX	Erkend technicus aanwezig tijdens werken (SV07858)
XXXX	Het verwijderen van sludge. (Ovamnr: 64102/1)
XXXX	Het reinigen van de tank(s).
	Het verwijderen van de tank(s)
	Het vullen van de tank(s) met QF66 hardschuim
	Het vernietigen van de tank(s)
Vergaarbak,	3 000 l
*	10 000 l

Mieke Vandoolaeghe
Zaakvoerster

straat 18
0 Oost-Vleteren

tel: +32 (0)57 33 32 49
info@burisa.be
www.burisa.be

BTW BE 0437.483
IBAN BE79 4673 2198
BIC KRED