

ondt Peter
lenpad 2
30 Zwalm
85/06 68.82
ROLYZER ST

rienummer 1669
jd 8:04:25
tum 16.02.2022

DHONDT PETER

ondsstof
ie

0702 19 ppm
24 mg/kWh
rookgas 0 ppm
omg. 123 °C
13.2 °C
13.3 %
nbda 1.16
4.9 %
ndement Hs 95.1 %
ndement 95.1 %
mpunt 48.8 °C
sk ----- hPa
ketelwater 0 °C

ZWALM
6882

Reinigen van ketels , schouwen & vuren die verwarmen met
mazout, gas, electriciteit, hout & kolen.

)

Installatie en herstelling van algemene sanitair,
waterbehandeling + opvolging waterkwaliteit.

3

Installatie en herstelling van algemene verwarming met
bovenvermelde brandstoffen.

ut TV 12668

VO4022

Controle stookolietanks bovengronds & ondergronds.

VO1504

200 090 200 02 200 22 200 30 200 31 20032

BOSLOS 13
9700 OUDENAARDE

Onderhoudsattest CV - Onderhoud centrale verwarming -
Vegen van de schoorsteen - Reinigen en controle leidingen der
verbrandingsgassen - Afstellen van het verbrandingstoestel.
Uitgevoerd op 16/2/2022

Installatiegegevens : MAZOUT

Plaats : Stookpl Brander : 1995 Ketel : Datum : //
Adres : idem Merk: Hansa Merk : Buderus
Gebruik : cv & san Type: HVS5 Type :G125eco21
Relais:LOA22 Vermogen : Kw
Serie Nr :83429 Serie nr: 2530-990-001504-G3044546

RENDEMENTSVERSLAG

SPROEIER	POMPBAR	SMOKE	CO2%	SCHOUW T°	SCHOUWTR Pa	HAARDTRE Pa	RENDEMENT %
0,50 60°S	11	1	13,3	123	-7	//	95,1%

Opmerkingen: SPECIALE AANDACHT VOOR VENTILATIE VAN DE STOOKPLAATS!! Zorg voor 2 NIET
sluitbare openingen in de muur met de BUITENLUCHT, onder & boven! Uw brander zuigt lucht aan . Deze lucht
MOET van BUITEN komen. ZUURSTOFTOEVOER IS VAN LEVENSBELANG!! Gebruik de installatie pas na
aanbrenging van de ventilatie indien deze nog niet aanwezig is !

Ik verklaar de wettelijk voorgeschreven controles, ter uitvoering van de wet op de bestrijding van de
luchtverontreiniging, te hebben uitgevoerd.

HANDTEKENING TECHNIKER

HANDTEKENING KLANT



Dit attest dient gedurende 2 jaar ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren die moeten toezien op
de naleving van de wet.

De branders van de ketels die met vloeibare brandstof worden gestookt , moeten éénmaal per jaar een
onderhoudsbeurt krijgen door een technicus wiens kwalificatie is erkend door de Minister van Volksgezondheid.

