



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 16/12/2030

Datum keuring: 16/12/2025

Inspecteur: Thibault Vanhoutte

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 02489124/301

Datum verslag: 16/12/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Arsenaalweg
 Huisnummer 50
 Busnummer
 Postcode 9700
 Gemeente OUDENAARDE
 Land België

Eigenaar

Naam -
 Straatnaam Arsenaalweg
 Huisnummer 50
 Busnummer
 Postcode 9700
 Gemeente OUDENAARDE
 Land België

Installateur

Naam -
 BTW nr. -
 Telefoonnummer
 E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir L
 Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
 Dichtheid toezichtspuit
 Vervuiling rond tank
 Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
 Staat leidingen (ontluchting, vulling)
 Uitmonding leidingen
 Staat aanvoerleiding
 Staat terugvoerleiding
 Stookoliefilter
 Lekt stookoliefilter

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

RESERVOIR

Algemene staat tank
 VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat
 Mechanisch
 Pneumatisch
 Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit
 Elektronische sonde

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof
 Onderdruk
 Overdruk
 Peilputten
 Andere

<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN

Water- en slibbemonstering
 Dichtheidscontrole: Onderdruk
 Potentiaalmeting
 Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

OK	<input checked="" type="radio"/>	NOK	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>

Opmerkingen

Drukverlies <3 mbar/h
 Potential -622mV

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S


- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Nota Insijpelen van water in de toegangsput van het mangat is tegen te gaan. De toegangsput is waterdicht te maken
- Nota Alle vreemde materialen zijn uit de toegangsput van het mangat te verwijderen

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkeningsnummer ERK/TS 107351)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE















