


CONFORMITEITSATTEST

VOOR

MAZOUTRESERVOIRS

Firma:

BRANDSTOFFEN MAENHOUT BVBA
Industriestraat 22
8755 RUISELEDE
TEL. 051/68.97.07



Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SV000517

Adres reservoir: Kranepoelpad 36 9880 Aalter.....

Nominale inhoud reservoir : 2 x 1200 l Materiaal:staal Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir:.....

1. Mazoutreservoir – kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle: 05/09/2013.

Controles:

- Visuele controle van de toebehoren
Overvulbeveiligingssysteem ok : Fluitje
Controle aanwezigheid water en/of slib
Lekdetectiesysteem
Certificaat vorige controle
Meting potentiaalverschil
Visuele controle buitenwand
dichtheidstest

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
Merktkenen: (Groen/Rood)*

Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: .../.../...

Datum uitvoering controle: .../.../...

Controles:

Bijzondere opmerkingen:

Algemeen onderzoek

- a. Visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
b. Cathodische bescherming
c. Lekdetectiesysteem
d. Overvulbeveiligingssysteem
e. Aanwezigheid van water en/of slib
f. Certificaat vorige controle
g. Dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
h. Verontreiniging buiten het reservoir
i. Corrosie/sinteronderzoek bodem

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)
Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
Merktkenen: (Groen-Oranje-Rood)*

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening technicus en firmastempel

Naam en handtekening klant

Handwritten signature and stamp of the technician.