

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: BJS.BE
 Straat en nummer: Kapelstraat 102
 Postcode en gemeente: 3550 Heusden-Zolder
 Tel.: 0497/034.381
 Fax:
 E-mail: bjsbe.info@gmail.com
 BTW-nummer: BE 568.503.637

Straat en nummer: Populierenstraat 26
 Postcode en gemeente: 3800 Sint-Truiden
 Tel.: Fax:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld Inhoud 2400 L ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☒ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☒ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:
 Datum van plaatsing: Voor 1995
 Gebruik voor verwarming (mazoutkachel)

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookkollefilter	☐	☒	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐
	Andere	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☒	☐
	Peilputten	☐	☒	☐
	Andere	☐	☒	☐
Kathodische bescherming	... / ... mV	☐	☒	☐

OPMERKINGEN

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	uit- gevoerd	niet uit- gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☒	☐
	Andere	☐	☒	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen		Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen	

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Hoeveelheid water: 0 cm
 Zuurtegraad: pH
 Conductiviteit: mS
 Boven het vloeistofniveau: dB
 Onder het vloeistofniveau: dB
 Drukverlies: mbar/h
 Drukverlies: mbar/h
 mV
 bevestig in deze ruimte de afdruckerij van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Johnny Bastiaansen
 Erkenningsnummer: SV04914

DATUM KEURING: 19 - 01 - 2015

DE VOLGENDE CONTROLE
 MOET GEBEUREN VÓÓR / - /

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)

1944