

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

Verlag van onderzoek: controle van een gasinstallatie

Numéro de rapport:

395

Datum van bezoek

18-03-2021

Lieu du contrôle

Ooievaarstraat n°27 Gent 9000

Inspecteur

Youssef Mamoun

Aard onderzoek gasinstallatie

Aanpassing van een bestaande
installatie

Conclusion:

De installatie voldoet

Algemene gegevens

Adresse de l'installation

Ooievaarstraat n°27 Gent 9000

Propriétaire

Vidts Gerda Johanna

Adres van eigenaar

Ooievaarstraat n°27 Gent 9000

Installateur

Betreft

Gasteller

De gasteller was

Open

Tellernummer

13218152

Description générale et caractéristiques

Gassoort

Aardgas

Testdruk

25 mbar

Schema's installatie

Leidingen lengte(m)

12

Leidingen

Acier (A sertir)

Toestellen

Marque	Modèle	Pn (kW)	Gascategorie
	Chaudière Vaillant VCW 286/5-3 (E-BE) R6	24	I2E(S)B
Non Communiqué	Cuisinière 12 kW	8	II2E+3+

Controles

Visuele controle

OK

Dichtheidsproef

OK

Test met:

Gasteller

Testgas

Brandbaar gas

Testdruk

Werkdruk

Inbreuken

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

Opmerkingen

Conforme

Besluit : voldoet

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: Date du contrôle + 5 ans

Handtekening van de inspecteur:

