

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

De Hoog BV
 Hoekbraamstraat 51
 3630 Maasmechelen
 SSW nr 0476327057
 BTW 0834202616

KLANT

Naam: ...
 Straat en nummer: Willemsdijk 4
 Postcode en gemeente: 3600 Hoeselt
 Tel: ... Fax: ...

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt.
☒ Particulier inhoud 13200 ☐ Niet particulier inhoud ...
 De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt.
☒ Cilindrisch ☐ Paralelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere
 Datum van plaatsing 002 1-8-1995

VISUELE CONTROLE

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichting toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare deelen)				
Aansluiting (ontluchting, vuling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vuling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
Perimetrie	Pelati	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Oververbeeding	Fluit	☒	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐
Lekostectie	Videistof	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Pelbotten	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	mV	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Water in tank zou vervuurd moeten worden.

	Gegeerd	Niet Gegeerd	OK	Niet OK
Algemene staat tank				
Water en olie demonstriering	☒	☐	☐	☒
Drukcontrole				
Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
Onderdruk	☐	☐	☐	☐
Overdruk	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐

Conclusie na onderzoek bodem: Zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☒ Nee Rapporten bijlage ☐ Ja ☒ Nee

BESLUIT:

☒ Goed De tank mag niet meer gebruikt worden.
☐ Orange De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden. De tank mag nog gebruikt worden. De tank mag niet meer gevuld worden.

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Marc De Hoog
 Erkendingsnummer: SV02241


DATUM KEURING: 28-4-2005

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR 28-4-2010