

KEURINGSRAPPORT

volgnummer rapport: **0012**
Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: **MO-CHNOFFEN**
 straat en nummer: **BURGERSTRAAT 68**
 postnummer en gemeente: **2020 DE STEELBERG BV.**
 tel:
 e-mail:
 ondernemingsnummer: **0461-125-692**

Technicus

voornaam en achternaam:

Dobbels Mike.

 erkenningsnummer: GV **03-02655-n** / TV

 Datum keuring: **13** - **1** - **2026**

 Arbeidsduur: van **9** tot **10**
Klant

voornaam en achternaam: **[REDACTED]**
 straat en nummer: **[REDACTED]**
 postnummer en gemeente: **[REDACTED]**
 tel:
 e-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Centraal*
☒ Gasvormige brandstof:
 Label
☐ Vloeibare brandstof:
 Label
☐ Vaste brandstof:
 Label
- ☐ aangesloten als type B (open)
☐ aardgas
☐ niet-premix (GI)
☐ geen
☐ LPG
☒ premix (GI)
☐ HR
☐ aangesloten als type C **33** (gesloten)
☐ andere, namelijk:
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ HR+
☐ HR-top
☐ Energielabel: **A**
- ☐ Optimaz
☐ Optimaz Elite
☐ Energielabel:
☐ houtpellets
☐ houtblokken
☐ andere, namelijk:
☐ Energielabel:

Toestel

merk: **Vullent**
 type: **VCH 32 CS - S/S.**
 bouwjaar: **2026**
 fabricatienummer: **21261005100030015.**
 nominaal vermogen (kW): **241kW**

Brander (enkel CV)

merk:
 type:
 bouwjaar:
 fabricatienummer:
 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

GEbruikers- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

 Aanwezigheid gebruikers- en onderhoudsinstructies ☒ OK ☐ Niet OK

BRANDER

Ingeregeld vermogen (stookolie en gas) **24** kW ☒ OK ☐ Niet OK
 Voorfilter (stookolie) ☐ OK ☐ Niet OK
 Aansluiting (stookolie) ☐ Eénpijps ☐ Tweepijps

KETEL

Mantel ☒ OK ☐ Niet OK
 Isolatie ☒ OK ☐ Niet OK
 Stabiliteit ☒ OK ☐ Niet OK
 Bereikbaarheid/toegankelijkheid ☒ OK ☐ Niet OK

VENTILATIE OPSTELLINGSRUIMTE of STOOKPLAATS

Ventilatie ☐ Direct ☒ Indirect
 Sectie verluchting boven: cm² onder: cm² ☐ OK ☐ Niet OK

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Lekken ☒ OK ☐ Niet OK
 Veiligheidsklep ☒ OK ☐ Niet OK
 Expansievat Voordruk: **0,8** ☒ OK ☐ Niet OK
 Boiler Veiligheidsklep ☐ OK ☐ Niet OK
 Sanitair expansievat ☐ OK ☐ Niet OK

ROOKGASAFVOER

Aansluiting Materiaal **KOPER** ☒ OK ☐ Niet OK
 Diameter **22** ☒ OK ☐ Niet OK
 Lengte **1,2** ☒ OK ☐ Niet OK
 Bochten **5** ☒ OK ☐ Niet OK
 Meetopening ☒ OK ☐ Niet OK
 Rookgasafvoer- kanaal Materiaal **PPU** ☒ OK ☐ Niet OK
 Hoogte **3,80** ☒ OK ☐ Niet OK
 Diameter **80/125** ☒ OK ☐ Niet OK
 Uitmonding **2** ☒ OK ☐ Niet OK
 Staat trekregelaar ☐ OK ☐ Niet OK
 Isolatie ☐ OK ☐ Niet OK
 (sporen van condensatie)

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Ketel Zekering ☒ OK ☐ Niet OK
 Schakelaar ☒ OK ☐ Niet OK
 Veiligheid Aquastaten ☒ OK ☐ Niet OK
 Signaalisatielampjes ☒ OK ☐ Niet OK
 Aarding ☒ OK ☐ Niet OK
 (visuele controle)

EINDBEOORDELING (kruis aan wat van toepassing is)

Stooktoestel conform ☒ OK ☐ Niet OK
 Rookgasafvoerkanal conform ☒ OK ☐ Niet OK
 Stookplaats conform ☒ OK ☐ Niet OK
 Verbrandingscontrole (verbrandingsattest toe te voegen) ☒ OK ☐ Niet OK

 Eerstvolgende onderhoud vóór **13** - **1** - **2028**
Gebreken:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Opmerkingen:

voor kennisname

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))

(handtekening klant)

Rapport uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het Departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).