

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

onderhoud

keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):		Volgnummer attest:	
Naam: MO-Canoffenrik		☒ ERKEND TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER	
Straat + nr.: BURGSTRAT 68		Voornaam: Dobbeles	
Postcode + gemeente: 9020 Delleghy		Achternaam: Mille	
Tel.: 0964 125 092		Erkenningsnummer: GV 03-02 655-11 / TV	
E-mail:		Datum reinigings-/verbrandingscontrole 13 tot 1 - 2026	
Ondernemingsnummer:		Arbeidsduur van 9 tot 10 - 2026	

KLANT:	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
Voornaam en achternaam: [REDACTED]	
Straat + nr.: [REDACTED]	
Postcode + gemeente: [REDACTED]	
Tel.: [REDACTED]	
E-mail: [REDACTED]	

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal* ☐ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C **33** (gesloten) * indeling volgens NBN CR 1749

☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:

☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GI)

☐ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL	BRANDER (enkel CV)
Merk: Vullent	Merk:
Type: vw 32 CS / S-S	Type:
Bouwjaar: 2026	Bouwjaar:
Fabricatienummer: 2126100 S 400 3001 S	Fabricatienummer:
Nominaal vermogen (kW): 241 kW	Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof	Proef I:	Proef II:	OK	Niet OK
De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.		1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast	Initiële meting	Eindmeting**		
Keteltemperatuur	°C	1, 2	75	Laaglast		
Sproeier: merk en type		1	—	Hooglast		
Sproeier: debiet		1	—			
Sproeier: hoek	graden	1	—			
Pompdruk	bar	1	—			
Gasdruk teller	mbar	2	21.8			
gasblok	mbar	2	21.8			
branderbed	mbar	2	21.2			
Rookindex	Bacharach	1	—		☒	☐
Zuurstof (O ₂)	%	1, 2	5.1			
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	9.2			
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	10.2		☒	☐
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	55			
Temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	10			
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	45			
Verbrandingsrendement (H _s)	%	1, 2	99.1			
Verbrandingsrendement (H _i)	%	1, 2	99.2		☒	☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK		☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK		☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☒ OK		☐ NIET OK	
Veilige staat van werking						
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK		☐ NIET OK	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEORDELING:	Het stooktoestel werkt:	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
(kruis aan wat van toepassing is)	☒ goed ☐ niet goed	13 - 1 - 2028
	☒ veilig ☐ niet veilig	

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger) (aankruisen)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL	Vloeibare brandstof: (erkend technicus)
Voor alle toestellen:	☐ reiniging van de filters
☐ andere, namelijk:	☐ reiniging van de ketel
☐ controle van de verluchting van het stooklokaal	☐ reiniging van de brander
☐ controle van de rookgasdichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)	Vaste brandstof: (geschoolde vakman)
☐ ontstopping	☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GI)	☐ reiniging inwendige delen warmtebron
☐ reiniging van de ventilator en de brander	

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór **13 - 1 - 2028**

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór **13 - 1 - 2028**

(Handtekening geschoorsteenveger/erkend technicus) **[Handtekening]** Voor kennisname, (Handtekening klant):

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2009 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm gebruikswater. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.