

Bonheiden, 26 mei 2024

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



Vercammen Eddy

Van Steelantstraat 24 A

1820 Perk (Steenokkerzeel)

Verslagnummer JV3/00/170-00

Datum van onderzoek: 21 mei 2024

code E+V - BK

Plaats van onderzoek: Sint-Katelijne-Waver, Goorboslei 2

Afdeling ALGEMENE VEILIGHEID:
Onderzoek van een brandmeldingsinstallatie.

Controle uitgevoerd in aanwezigheid van: dhr. Vercammen

1. Beschrijving :

1.1. Identificatie :

- Bestemming v/h gebouw: studentenkamers
Naam v/h gebouw: Goorboslei 2 te Sint-Katelijne-Waver
Beknopte beschrijving: De installatie bestaat uit :
 - 1 centrale voor waarschuwing en alarm,
 - 4 drukknoppen, voor waarschuwing,
 - 25 detectoren, voor waarschuwing,
 - 2 sirenes voor ontruimingsalarm,
 - 2 muurhaspels.

1.2. Gedetailleerde beschrijving :

1.2.1. Centrale :

De centrale Smartline 020-4, voor waarschuwing en alarm, staat opgesteld in de berging van de voorbouw.
Zij wordt gevoed op 230 V, door het gewone elektrische net, en heeft een autonome voeding welke automatisch overneemt bij een spanningsonderbreking.

1.2.2. Drukknoppen :

Verdeeld over de gangen en de keukens in de voorbouw en achterbouw staan er in totaal 4 drukknoppen opgesteld.
Deze geven bij bediening ervan een geluids- en lichtsignaal op de centrale, met aanduiding van de zone.

1.2.3. Detectoren :

Verdeeld over de gangen en de keukens in de voorbouw en achterbouw staan er 5 rookdetectoren en 2 thermische detectoren opgesteld. Deze geven bij bediening ervan een geluids- en lichtsignaal op de centrale, met aanduiding van de zone.
Verdeeld over de verschillende kamers staan er 18 autonome detectoren opgesteld. Deze geven bij bediening ervan een geluids- en lichtsignaal.

1.2.4. Sirenes :

In zowel voorbouw als achterbouw staat er een sirene opgesteld dewelke vanop de centrale kunnen worden in werking gesteld.

1.2.5. Andere inrichtingen :

In zowel voorbouw als achterbouw staat er een muurhaspel opgesteld met axiale voeding met telkens een hydrant met DSP-koppeling.

2. Inhoud van de controle :

De brandmeldingsinstallatie werd onderworpen aan een controle om de goede werking & de staat van de installatie te onderzoeken.

Afdeling 37 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de Stad Mechelen (Veiligheid en hygiëne in studentenkamers en gelijkgestelde inrichtingen).

De controle betreft volgende aspecten :

1. De werking van de centrale, en van de noodvoeding, werd getest.
2. De werking van de waarschuwingsdrukknoppen werd getest.
3. De werking van de detectoren werd gecontroleerd.
4. De werking van de sirenes werd getest.
5. Van de muurhaspels werden de slangen en oprolmechanisme nagezien. Ook werden telkens de afsluitkraan en de straalpijp gecontroleerd op hun goede werking.

3. Opmerkingen :

- Geen.

4. Besluit :

De installatie verkeert in goede staat van werking.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/05/2024

Dossierbeheer,

De onderzoeker,

Wim Vervoort

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters VsIld en VsIHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekd is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.