

CONFORMITEITSATTEST RESERVOIRS

FIRMA
Struyfs centrale verwarming en sanitair BV
Waterlastraat 1D
2280 Grobbendonk
BE0750.828.597
0478/330599
info@cvstruyfs.be

KLANT
[Redacted]

TYPE RESERVOIR (duid aan wat van toepassing is)			
Datum van plaatsing:		• Niet ingedeeld	Inhoud: 1.500...L
• Cilindrisch	o Parallelepipedisch	o Rond	o Ovaal
o Toegankelijk	o Inkuiping	• Niet toegankelijk	o Groeve
• Staal	o Polyester	o Polythyleen	o Andere

VISUELE CONTROLE (duid aan wat van toepassing is)				
	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	•	o		
Staat toezichtspuit			•	o
Dichtheid toezichtspuit			•	o
Vervuiling rond tank			•	o
Staat deksel			•	o
INKUIPING	o	o		
Algemene staat			o	o
Waterdicht			o	o
Koolwaterstofdicht			o	o
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			•	o
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			•	o
Uitmonding leidingen			•	o
Staat aanvoerleiding			•	o
Staat terugvoerleiding			•	o
Stookoliefilter			•	o
RESERVOIR				
Algemene staat tank			o	o
VORIG CERTIFICAAT	•	o	•	o

ACCESSOIRES (duid aan wat van toepassing is)					
		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmetering	Peillat	•	o	•	o
	Mechanisch	o	o	o	o
	Pneumatisch	o	o	o	o
	Ultrasoon	o	o	o	o
	Andere	o	o	o	o
Overvulbeveiliging	Fluit	•	o	•	o
	Elektronische sonde	o	o	o	o
Lekdetectie	Vloeistof	o	o	o	o
	Onderdruk	o	o	o	o
	Overdruk	o	o	o	o
	Peilputten	o	o	o	o
	Andere	•	o	•	o
Kathodische bescherming		mV	o	o	o
OPMERKINGEN					
.....					
.....					
.....					
.....					

TESTEN	uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	OPMERKINGEN (bevestig in deze ruimte afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel)
Water- en slibbemonstering	o	•	o	o	Hoeveelheid water: 0.3.....cm
					Zuurtegraad:pH
					Conductiviteit:mS
Dichtheidscontrole - Ultrasoon	•	o	•	o	Boven het vloeistofniveau: -1.1.....dB
					Onder het vloeistofniveau: -16.....dB
Dichtheidscontrole - Onderdruk	•	o	•	o	Drukverlies:mbar/h
Dichtheidscontrole - Overdruk	o	o	o	o	Drukverlies:mbar/h
Dichtheidscontrole - Andere	o	o	o	o	
Potentiaalmeting	o	o	o	o	mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport. Van toepassing: o Ja o Nee Rapporten in bijlage: o Ja o Nee					

BESLUIT: (duid aan wat van toepassing is)	
• Groen	De tank mag in dienst blijven
o Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
o Rood	De tank mag niet meer gevuld worden o De tank mag nog gebruikt worden o De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS
Voor- en achternaam: Vincent Goormans
Erkenningsnummer: 507389
Handtekening techniek:

DATUM KEURING: 16... - 16... - 2024
DE VOLGENDE KEURING MOET GEBEUREN
VOOR: 16... - 10... - 2029
Kennisname door klant: