

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0574913	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Gregory Van Snick	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV07806	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 28/11/2025	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTVVA BE 0881.597.861			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: VVM RES MAYFAIR				naam contactpersoon: VVM RES MAYFAIR	
straat en nummer: Distellaan 2				straat en nummer: Distellaan 56	
postcode en gemeente: 8434 Westende				postcode en gemeente: 8434 Westende	
tel.: +32 (0)59/300623	gsm: +32 (0)475/641652	tel.: +32 (0)475/641652	gsm:		
email: info@nouvelleagence.be				email: SICR@SCARLET.BE	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier			onderneming		
☐ niet-ingedeeld			☐ ingedeeld		
☒ ingedeeld			☐ ingedeeld		
inhoud (l): 10000			inhoud (l):		
☒ klasse 3 (vanaf 5000kg)			☐ klasse 3 (vanaf 100kg)		
☐ klasse 2			☐ klasse 2		
☐ klasse 1			☐ klasse 1		
☒ ondergronds			☒ cilindrisch		
☐ bovengronds			☐ rond		
☐ groeve			☐ parallellepipedum		
☒ niet toegankelijk			☐ ovaal		
☐ toegankelijk			☐ andere		
☐ inkuiping			☒ staal (enkelwandig)		
☐ andere			☐ staal (dubbelwandig)		
			☐ roestvast staal		
			☐ gewapend thermohardende kunststoffen		
			☐ andere kunststoffen		
			☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 28/11/1984			tanknummer:		
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:					
gestockeerd product:			☒ gasolieverwarming type A		
			☐ gasolieverwarming type B		
			☐ diesel		
☐ lampolie type C			☐ andere:		

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van x	
merk x	fabricagenummer: x
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 84	☒ n.v.t. ☐ nr. prototypekeuring:
norm: x	
inhoud (l): 10000	diameter (m): 0 en lengte (m): 0
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
	☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		
	☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok		
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)			
	☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok		
	☐ niet aanwezig				uitmonding leidingen		
	☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	staaf aanvoer- en terugvoerleiding		
					☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
opslagtank				stookoliefilter			
				☒ aanwezig ☐ niet aanwezig			
				andere toebehoren:			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee				
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok	
	elektrische sonde		☒ ja	☐ nee	☒ ok ☐ niet ok	
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking			
		☐ fluïdum	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok		
	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok	☐ niet ok		
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
enkelwandige tank van 10000l tank met afstandseiding ultrasoon test niet mogelijk peiling niet mogelijk

EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☒ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 28/05/2026	
 handtekening erkend technicus naam: Gregory Van Snick	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: VVM RES MAYFAIR hoedanigheid: Klant