

CONFORMITEITSATTEST voor Mazoutreservoirs

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige)

MEWISSEN wjm

Sint-Maartenstraat 16 B

3770 Riemst

Tel.: +32 494 89 80 70

BTW: BE0886 841 306

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE78 7350 1351 2286

ERKENNINGNUMMER TECHNICUS

SV04015

DATUM CONTROLE

13/02/2024

KLANT

voornaam en achternaam: Carine Beckers
straat en nummer: Venstraat 56
postnummer en gemeente: 3700 Vreren
tel.: +32 476 89 19 40

ADRES RESERVOIR

Venstraat 56
3700 Vreren

KENMERKEN VAN HET RESERVOIR

• Metaal Kunstof Andere:.....(kruis aan wat van toepassing is)

Buitenwand: • toegankelijk ontoegankelijk

Nominale inhoud van het reservoir: 2400 liter

Nummer van het reservoir: -- geen -- Volgens klant bestaande tank <1996.

MAZOUTRESERVOIR – KLEINER DAN 5.000 LITER – VOOR DE VERWARMING VAN EEN WONING

Datum ingebruikstelling of vorige controle: +- 1975

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiliging
→ Sonde • Fluit andere
- Controle aanwezigheid water of slib
- lekdetectiesysteem
- Certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

- Geen water in tank
- Volgende controle 02/2039

Verdere exploitatie toegelaten: JA – NEEN

Tankdop: GROEN – ROOD

Ik verklaar de controle te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam en handtekening technicus:

wjm MEWISSEN

Naam en handtekening klant: