

# Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

# SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef  
Heuvel 35  
2440 Geel  
GSM. 0478/25.43.43  
BTW Nr. BE 0883.716.223  
Sapaco@telenet.be

Klant \_\_\_\_\_  
Straat Pompestraat 6  
Gemeente Wikevorst  
Tel. of Mail \_\_\_\_\_

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

2. ~~Ander reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

## Algemene Info

Adres reservoir: Idem \_\_\_\_\_  
Nummer reservoir: \_\_\_\_\_  
Nominale waterinhoud : 1200  
Datum ingebruikstelling: 1993  
Vorige S.V. Nummer: onleesbaar  
Datum vorige controle: onleesbaar  
Datum controle: 20-7-26  
Datum volgende controle: niet conform Vlaam II

Firma: \_\_\_\_\_  
B.T.W. Nr. \_\_\_\_\_  
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~  
Plaats: Binnen Bovengronds  
Buiten ~~Ondergronds~~  
Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~  
Onderzoek: Periodiek Beperkt

## Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen  
Algemene staat van de opslagplaats  
Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
Aanwezigheid water en of slib  
Attest van de vorig keer aanwezig  
Cathodisch bescherming  
Lekdetectiesysteem  
Overvulbeveiligingssysteem  
Potentiaal meting  
Verontreiniging buiten het reservoir  
Nominale diameter verluchting

Opmerkingen niet conform Vlaam II  
Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Verluchting te klein       |                                                          |
| Vuil en stookolie gemorst, | Peildarm vervangen                                       |
| <u>milieu</u>              | PH;                                                      |
| <u>N.O.K.</u>              | Niet Aanwezig                                            |
|                            | Niet Aanwezig                                            |
|                            | Niet Aanwezig                                            |
| <u>Werk NOK</u>            | Sonde <u>niet aanwezig</u> Fluit                         |
|                            | Verdere exploitatie toegelaten: <u>Ja</u> <del>Nee</del> |
| Stookolie gemorst          |                                                          |
| <u>1 1/4" 5/4" 2"</u>      | Merkteken: <u>Rode</u> <u>Oranje</u> <del>Groene</del>   |

TOTAAL TE BETALEN: A2 P €

Betaling: Voldaan of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef  
GSM 0478/25.43.43  
Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd