

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
CONTOLE STOOKOLIETANKS
 naam: Gert Lemmens C.V.
 straat en nummer: Schaapstraat 45
 postnummer en gemeente: 2260 WESTERLO
 tel: GSM 0479 237832
 e-mail: gertlemmens@telenet.be
 ondernemingsnummer: BTW BE0761 336 172
 SV 05328

volgnummer attest:
CONTOLE STOOKOLIETANKS
Technicus Gert Lemmens C.V.
 naam: Schaapstraat 45
 2260 WESTERLO
 GSM 0479 237832
 erkenningsnr. SV gertlemmens@telenet.be
 datum controle: 11/6/2024
 BTW BE0761 336 172
 arbeidsduur: SV 05328

Klant
 eigenaar particulier
 naam:
 straat en nummer: HST 111000 22
 postnummer en gemeente: 2400 MOC
 tel: gsm:
 e-mail:

Adres opslagtank indien verschillend van klant
 N.v.t.
 naam contactpersoon:
 straat en nummer:
 postnummer en gemeente:
 tel: gsm:
 e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
 niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L
 ingedeeld, inhoud: L
 klasse 3 (zie achterkant *1)
 klasse 2
 klasse 1

ondergrond: ondergronds bovengronds
 toegankelijk: niet toegankelijk toegankelijk
 inkuiping: inkuiping andere:
 cilindrisch rond parallellepipedum ovaal andere:
 staal (enkelwandig) staal (dubbelwandig) roestvast staal gewapend thermohardende kunststoffen andere kunststoffen prefabconstructie

datum van plaatsing: tanknummer:
 Gestoockerde product: gasolieverwarming type A gasolieverwarming type B diesel lampolie type C andere :

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

aanwezig niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van
 merk: fabricagenummer:
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: nr. prototypekeuring: n.v.t.
 norm:
 inhoud: diameter: en lengte:
 *Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5, 172, van titel II van het Vlareem).

CONTOLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest aanwezig, datum: 6-2024 niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	ok	niet ok	leidingen en toebehoren	
<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	
	staal deksel	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	staal leidingen (ontluchting, vulling) <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	
	inkuiping	verontreiniging <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		uitmondung leidingen <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	
<input type="checkbox"/> aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig <input type="checkbox"/> n.v.t.	waterdicht	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	staat aanvoer- en terugvoering	<input checked="" type="checkbox"/> AANWEZIG <input type="checkbox"/> NIET AANWEZIG <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok
	koolwaterstofdicht	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/> AANWEZIG <input type="checkbox"/> NIET AANWEZIG <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok
	algemene staat	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	andere toebehoren:	

opslagtank
 staat wanden (schildering, isolatie, ...) ok niet ok
 algemene staat tank ok niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank ja nee
 organoleptische verontreiniging ja nee
 opmerkingen:

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ok niet ok opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere n.v.t. ok niet ok opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem	toelichting	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
		ok	niet ok	ok	niet ok	ok	niet ok
Bijlage 5, 172 van titel II van het Vlareem	fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	elektrische sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	andere:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

water- en slibmonstering
 Bijlage 6, 174 van titel II van het Vlareem
 uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm
 pH:
 geleidbaarheid: µS/cm mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinksel/slib aanwezig: nee ja (ja, inwendige inspectie vereist)
 ok niet ok
 niet uitgevoerd, opmerkingen:

