

Conformiteistatust voor stookoliereservoirs

Lev Chauvaux
 De Warande 19
 3945 HAM
 0495/337721

Adres reservoir.....
idem

Erkeningsnummer technicus.
SV 05395 *B*

Inhoud reservoir
5000l

Nummer Reservoir

Materiaal
Staal

Buitenwand toegankelijk
 ontoegankelijk

Datum ingebruikstelling

Datum vorige controle
10/15

datum huidige controle
10.13.2021

reservoir enkelwandig
 dubbelwandig

CONTROLERESULTATEN

Het is een controle van een

- Niet-ingedeelde tank (particulier kleiner dan 6000 liter)
 Ingedeelde tank: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Volgende controles werden uitgevoerd:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nazicht attest van vorige controle | <input checked="" type="checkbox"/> Algemene staat van de opslagplaats |
| <input type="checkbox"/> Visuele controle van de buitenwand | <input type="checkbox"/> Visuele controle van de toebehoren |
| <input type="checkbox"/> Doeltreffendheid lekdetectiesysteem | <input checked="" type="checkbox"/> Doeltreffendheid overvulbeveiliging |
| <input checked="" type="checkbox"/> Controle aanwezigheid water en slib | <input type="checkbox"/> Dichtheidsbeproeving |
| <input type="checkbox"/> Controle inkulping | <input type="checkbox"/> De staat van de binnenwand |
| <input type="checkbox"/> Andere..... | |

Bijzondere opmerkingen:
geen water, Fluïd op dichtheid op

ALGEMEEN BESLUIT

Niet-ingedeelde reservoirs
 (particulier kleiner dan 6000 liter)

Ingedeelde reservoirs

- Verdere exploitatie toegelaten (groen)
 Verdere exploitatie niet toegelaten (rood)

- Verdere exploitatie toegelaten (groen)
 Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen (oranje)
 Verdere exploitatie niet toegelaten (rood)

Volgende controle moet gebeuren voor..... *10/13/2026*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening van de technicus:

L. Chauvaux

Firmastempel

[Handwritten mark]