

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

Klant: _____

Straat: _____

Gemeente _____

Tel.: _____

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SU 05386

Adres reservoir: _____

Nominale inhoud reservoir: 5000/4000 L

Materiaal: met enkelw

Buitenwand: ☐ Toegankelijk

☒ Ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: _____

Mazoutreservoirs voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: _____

12/5/2017

Datum uitvoering controle: _____

8/3/2023

Controles:

Bijzondere opmerkingen:

☒ visuele controle van de toebehoren

ok

☒ overvulbeveiligingssysteem

ok fluitje

☒ controle aanwezigheid water en slib

ok

☒ ultrasoon-onderzoek

ok

☒ certificaat vorige controle

ok

☐ meting potentiaalverschil

nvp

☒ verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) *

☒ verdere exploitatie toegelaten (Groen/Rood/Oranje) *

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening technicus

Naam en handtekening klant

* Schrappen wat niet past