



VINÇOTTE vzw
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olievslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Jan Olievslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be

Verlag nr.: 60914477/4



N 388302

Resi code: MR

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 - KB 8/09/2019) - ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk: HUYGH BVBA Installatie: SPOORWEGSLAAN 131-1V Eigenaar: WILRIK Uitbater / Beheerder:

Naam, voornaam: HUYGH BVBA Naam, voornaam: WILRIK
 Adres: SPOORWEGSLAAN 131-1V
 Ident. Kaart nr.: 0434 750 139 Post nr. + Stad: 2610 WILRIK
 BTW nr.: BE 0434 750 139 Tel: 1

Basis van het onderzoek: Boek 1 - KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) (AREI)

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - nieuwe installatie (6.4.)
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
 Controlebezoek (6.5.)
 Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)
 Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
 Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Afwijkingen Deel 8: Toegepast Niet toegepast

Wooneenheid Vóór 1/10/1981
 Werkeenheid Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
 Werfinstallatie Vanaf 1/06/2020

Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel
 Technische lokalen van een residentieel geheel
 Gedecentraliseerde productie-installatie
 Andere installatie:

Algemene gegevens elektrische installatie: Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler: EAN 541448820049776988 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 Naam verd.: kWh meter nr.: 675.8.229 metersland dag: 358130 nacht: 40214 kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 40 050 063 080 100 nr.:

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: mono 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode:

Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 40 050 063 080 100 aardingslus open/baar

Voedingsleiding hoofdbord: X mm² - Type: bestaande Aardverbindingst.: TT

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: ho A 300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 11
 Zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materieel Vast materieel > doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 9 Algemeen isolatieniveau: 100 MΩ Controle foutlus Continuïteit (equipot., PE) Test diff.

Alg. diff.: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen gelekend: Ja Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Vastgestelde Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Vastgestelde Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> GEEN
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> GEEN
<input type="checkbox"/> Nihil	

Besluit:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
 De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker: Naam: VANEYDE K. Agent nr.: 1519 Datum: 05/04/2021

Bijlage(n): Situatieplan(nen): 2 EéndraadescHEMA('s): 2

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 05/02/2026 door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

15.001.0.2.24

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vervolgen.
 - De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervoordigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we U ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden om alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.