

2^e Verkoop



VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorgaanisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Meenschappelijke zetel: Jan Olielegerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW nr.: BE 0402.728.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Vorslag nr.: 60914477/5

Bollebergen 2a bus 12, 8052 Gent
 Jan Olielegerlaan 35, 1800 Vilvoorde
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
 Rue Phocas Lejeune 11, 6032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 88 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 388303

Resl code: MR

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 - KB 6/10/2019) - ALG. DIRECTIE ENERGIE

Voorantwoordelijke uitvoering van het werk: Installatie Elgonaar / UHbatar / Beheerder:

Naam, voornaam: HUYGH BVBA
Naam, voornaam: SPORWEGLAAN 121-2V
Adres: SPORWEGLAAN 121-2V
Post nr. + Stad: 2640 WILRIJK
Ident. Kaart nr.: 0439.750.134
BTW nr.: BE: 0439.750.134

Basis van het onderzoek: Boek 1 - KB 6/10/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") 0

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - nieuwe installatie (6.4.)
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
 Controlebezoek (6.5.)
 Controlebezoek verzwaaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)
 Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
 Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Wooneenheid
 Werkplaats
 Werfinstallatie
 Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel
 Technische lokalen van een residentieel geheel
 Gedecentraliseerde productie-installatie
 Andere installatie:

Algemene gegevens elektrische installatie: Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler: EAN 5414148820041669738
KWh meter nr.: 67590214, meterstand dag: 30467, nacht: 37959
Beschermt aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 100

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: mono 230 V 3x230 V 3N400 V
Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 100
Voedingsleiding hoofdbord: X mm² - Type: bestaand

Beschrijving installatie: Zie bijlage(n)
Algemene differentieelstroominrichting: 40 A 1300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 11

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtsstreekse aanraking Onrechtsstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materiaal Vast materiaal >doorsnede Schema's
 Aardingswaerstand: 2,9 Ω Algemeen isolatiewaard: 100 MΩ Controle foutlus Continúteit (equipot. PE) Test diff.
Alg. diff.: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Vastgestelde Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Vastgestelde Inbreuken Bestaande installatie	<u>GPEN</u>
Opmerkingen	<u>GPEN</u>

Resultat: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 6/10/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 05/02/2021 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker: VANEXIDE K. Agent nr.: 1500 Datum: 05/02/2021 Voor de directeur/generaal: Handtekening Van

Bijlage(n): Situatieplan(nen) 2 Eéndraadsschema(s) 3

* De verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging oangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingekocht te worden over elk ongebruik aan personen overblijven en rechtsstreekse of onrechtsstreekse le wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de lar plaatsse verkrijgen informatie is het niet mogelijk de datum van de laatste van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te voorvoelgen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in breuk zijnde installatie, weten za in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuwe controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de juisthoudende elektrische installaties.