CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

VASTGOED EXPERTS

Vlimmersebaan 132 2275 Wechelderzande 014 89 34 76

KLANT

Naam: .....

Straat en nummer: ELKENSESTRAAT 10

Postcode en gemeente: 3350 WOMMERSOM

Tel.: .....

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

.....

.....

TYPE RESERVOIR

☒ Particulier Inhoud 1.000 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal

☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 1995

☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere .....

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

ELKE VIA BUURTBEWONER

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Algemene staat tank					
Aantal centimeter water in tank: 1,5 cm.					
Water- en slibbemonstering Ph:		☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
	Onderdruk	☒	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐

BESLUIT:

☒ Groen De tank mag in dienst blijven

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jo Bernaerts

Erkenningsnummer: SV05401

DATUM KEURING 23/3/2023

DE VOLGENDE CONTROLE

☒ MOET GEBEUREN VOOR 23/3/2028

☐ IS AAN TE RADEN VOOR ...../...../.....

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

(Handtekening erkend technicus)

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden

(Handtekening klant)