

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 20/06/2022
Verslagnummer: 0527-220620-03

Uitgiftedatum verslag: 20/06/2022

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 016 63 47 45 E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0527

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: T.A ELECTRO

Adres: LEUVENSELAAN 301 BUS 2, 3300 TIENEN

Naam eigenaar, uitbater of beheerde

Adres:

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: T.A ELECTRO

Adres: LEUVENSELAAN 301 BUS 2, 3300 TIENEN

BTW-nummer: 0694678564

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam:

Adres:

EAN- code:

Nummer teller: 33197550

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0527-220620-03



1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 19 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 15 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 0,5 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

1 Herkeuring na, zie vorig verslag met referentie 0527-201109-05.

2 Oude teller werd tijdens de controle uit dienst gezet door middel van een aftakdoos. Deze dient nog verwijderd te worden door de maatschappij volgens installateur.

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 20/06/2047
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

RE06_01-08_01 09-21


Verslagnummer 0527-220620-03



Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0527 i.o. van de technisch directeur
 20/06/22 12:11

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.


RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0527-220620-03




3 / 3


20/06/2022-12:06 50.803178.4.9387335



Puntea van de elektriciteits installatie Kleinhandel Bouwmarkt 2022 Tussen	Instalateur T.A. Dierckx Kleinhandel 2022 Tussen 220V - 50Hz Kleinhandel 2022 Tussen	p. 28 Bouwmarkt 2 x 220V - 50Hz
---	--	---------------------------------------



Puntea van de elektriciteits installatie Kleinhandel Bouwmarkt 2022 Tussen	Instalateur T.A. Dierckx Kleinhandel 2022 Tussen 220V - 50Hz Kleinhandel 2022 Tussen	p. 28 Bouwmarkt 2 x 220V - 50Hz
---	--	---------------------------------------



20/06/2022-12.06.50.8031/8.1.938/335

20/06/2022-12:06 50.803178;4.9387335

Zolder

Plaats van de elektrische installatie
KRAEDIC MUSTAPA
Beschrijving 51
5550 Tienen

Installateur
T.A. Elstner
Schiedendijk 5
3520 Tienen
0161 3455 43 44 45
www.tenaxinstallatie.com
0161 345 3454 43 44

p. 45
Staatbescherming
0161 345 3454

Kelder

Plaats van de elektrische installatie
KRAEDIC MUSTAPA
Beschrijving 51
5550 Tienen

Installateur
T.A. Elstner
Schiedendijk 5
3520 Tienen
0161 3455 43 44 45
www.tenaxinstallatie.com
0161 345 3454 43 44

p. 45
Staatbescherming
0161 345 3454

