

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

918460



ALV BV
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT ACA-VZW
Meensesteenweg, 338, 8800 ROESELAERE

BTW BE0811.407.869

TEL 051/20 00 02

MAIL facturatie@acavzw.be

ADRES TANK Vlieguit 15, 9830 Sint-Martens-Latem

Tankinhoud 6000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1975
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>1</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>7</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Niveaumeting

Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____

Potentiaalmeting -584 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht			

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaenderbroek

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

HANDTEKENING TECHNICUS 

HANDTEKENING KLANT _____

OPMERKINGEN

Tank ok
Totaal capaciteit 6000 liter

PLAATS TANK ziflain

BESLUIT

- GROEN**
 De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
- ROOD**
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 30 10 24

ATTEST GELDIG TOT 30 10 26