Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@KEURteam.be
8730 Beernem www.KEURteam.be
Ondnr BE 0831.542.002

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20140411-010-003** Datum onderzoek: **11/04/2014** Agent: **De Grave G.** HK: 11/04/2039 CFM: ☑ 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek:	**Kapelstraat 263 bus 2.5 ,8450 Bredene**
Opdrachtgever:	**Verlinden Margriet, Meenselstraat 114, 3210 Lubbeek**
Bedrijf:	Ond nr / IDnr:
Eigenaar:	
Type lokalen:	**Appartement**
Doel onderzoek:	**271 - Controle onderzoek**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code/Zegel:	**0000785**
Nominale spanning:	**3 x 400V + N**
Hoofdbeveiliging:	**25A**
Voedingsleiding:	**4 x 10 mm2 XVB**
Elektrode type:	**Aardingslus**
Aantal borden:	**1**
Aantal stroombanen:	**7**
Waarde ADS:	**300mA 40A**

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting:	**ok**
ADS testknop:	**ok**
ADS foutlus:	**ok**
Bescherming RA OA:	**ok**
R isolatie:	**OK, > 0,5 MΩ**
R aarde:	**1,71 ohm**
Schema's:	**ok**
Staat vast elektrisch materieel:	**ok**

TOELICHTING

Herkeuring. Inbreuken vermeld op keuringsverslag van KEURteam vzw verslagnr 20120524010005, agent De Grave opgelost.

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.
De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 11/04/2039 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: **De Grave G.**

KEUR team
GEOFFREY DEGRAVE
KEURteam vzw
info@KEURteam.be
www.KEURteam.be

11/4/2014



Electro Zwaenepoel R Nieuwesteenweg 117 8420 Dehaan	Kapelstraat 263 App 2.5	8450 Bredene



Electro Zwaenepoel R Nieuwesteenweg 117 8420 Dehaan	Kapelstraat 263 App 2.5	8450 Bredene

GEOFFREY DE GRAVE
KEURteam vzw
info@KEURteam.be
www.KEURteam.be

11/4/2014