

CONFORMITEITSAATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0545571	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Yvo Gilis	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV05003	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 10/06/2024	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: VME TE COUWELAARLEI 103		naam contactpersoon: VME TE COUWELAARLEI 103 - Kleine Tank			
straat en nummer: Noordersingel 11		straat en nummer: Te Couwelaarlei 101-103			
postcode en gemeente: 2140 Borgerhout		postcode en gemeente: 2100 Deurne			
tel.: +32 (0)3/6663540	gsm: +32 (0)474/454863	tel.: +32 (0)3/2056415	gsm: +32 (0)474/454863		
email: info@uwbeheer.be		email:			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier			onderneming		
☐ niet-ingedeeld			☐ ingedeeld		
☒ ingedeeld			☐ ingedeeld		
inhoud (l): 6000			inhoud (l):		
☒ klasse 3 (vanaf 5000kg)			☐ klasse 3 (vanaf 100kg)		
☐ klasse 2			☐ klasse 2		
☐ klasse 1			☐ klasse 1		
☐ ondergronds			☒ cilindrisch		
☒ bovengronds			☐ rond		
☐ groeve			☐ parallellepipedum		
☐ niet toegankelijk			☐ ovaal		
☒ toegankelijk			☐ andere		
☐ inkuiping			☒ staal (enkelwandig)		
☐ andere			☐ staal (dubbelwandig)		
			☐ roestvast staal		
			☐ gewapend thermohardende kunststoffen		
			☐ andere kunststoffen		
			☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 31/07/1995			tanknummer:		
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:					
gestockeerd product:			☒ gasolieverwarming type A		
			☐ gasolieverwarming type B		
			☐ diesel		
☐ lampolie type C			☐ andere:		

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk: 0	fabricagenummer: 0
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 24	☒ n.v.t. ☐ nr. prototypekeuring:
norm: 0	
inhoud (l): 6000	diameter (m): 0 en lengte (m): 0

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 10/06/2024 ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat		staat toezichtspuit		☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig		dichtheid toezichtspuit		☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	
☒ niet aanwezig		staat deksel		☐ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping		verontreiniging		☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	
☐ aanwezig		waterdicht		☐ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig						uitmonding leidingen	
☒ n.v.t.		koolwaterstofdicht		☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	
						☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	
		algemene staat		☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	
						☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	
						andere toebehoren:	
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,...)		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
		algemene staat tank		☒ ok	☐ niet ok		
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja	☒ nee		
		organoleptische verontreiniging		☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere				☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
	elektrische sonde	☒ ja ☐ nee		☒ ok ☐ niet ok	
	andere:	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok ☐ niet ok			
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
tank met inkuiping

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 10/06/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Yvo Gilis	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: VME TE COUMELAARLEI 103 - Kleine Tank hoedanigheid: Klant