

Distributienetbeheerder : Jufren
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 48541604
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 139100341

EAAN code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek : Bengelselaan 36, 3900 Breda
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : _____ Adres / Adresse : _____

Installateur : Sejms elektra BTW / TVA : _____

Datum van het onderzoek : 11/02/2013 Ik. / C.I. : _____
Date du contrôle : _____ Inspecteur : P. Vanmeirlo

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning / Tension : 230V Meter / bord verbinding : 100V 4x25mm² Max. beveiliging : 4x120A
Liaison compteur-tableau Protection max. :

Aardelektrode / Electrode de terre : Beugel Isolatie / Isolement : >10 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Ohm Nombre de tableaux :

Differentiële schakelaars / Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	30	A	4 x → zie schema's in bijlage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
Opmerkingen / Remarques : Datum/date : _____

Green

Besluit / Conclusion		Niet conform		Conform		N° vorig rapport
De installatie is niet conform met het AREI en mag met tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven. L'installation est niet conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service - rester en service. De algemene differentiële schakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het ééntraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.		276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		271 AK		271 HK		
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		276 AK		271 HK		
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatés au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service les installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 11/2/2013
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : _____
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

ET ELECTRO-TEST
Prof VAN MEIRLO
Inspecteur
vanmeirlo@electro-test.be
Gsm +32 0475 75 67 61

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser, immédiatement le S.P.T. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier l'absence des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie et des infractions domestiques.

Rapp. E.I.s/EI.1.1.04
NOTE a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onderzocht heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtevrees of onrechtvrees te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van één jaar de overredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.