



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61431994/00/NL/000

Origineel



Uw klantnummer: 100358256

Contractnummer: 2234000/26000



040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo



Uitgevoerd op:

06/01/2025 11:53 - 12:54



Uitgevoerd door: DAVY DHONDT (4854)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 322 429
Adres	Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo
EAN-code	541448812000399428
Nr Teller	20162477
Toelichting installatie	Dienst cultuur stad Eeklo
Gecontroleerde installatie	- LS / ZLS installatie
Type installatie	Niet-huishoudelijke installatie

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 06/01/2025

1 / 12

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming - Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	32
Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	63
Doorsnede leiding voeding bord (mm ²)	10
Voedingsleiding - Type	VOB
Spanning (V)	- 3N400V AC

BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Bord 1 + Bord 2

Aantal kringen	21
----------------	----



(Elektrisch bord)



(Elektrisch bord - binnenkant)

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Lijst BA4/BA5 medewerkers aanwezig	Ja
------------------------------------	----

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Aardingslus
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	5.5
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	6

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

Nota's

Installatie

- De werkgever beschikt over een lijst/document(en) van werknemers met vaardigheden gecodeerd als BA4 (gewaarschuwde personen) of BA5 (vakbekwame personen). De werkgever dient deze lijst steeds actueel te houden op een geschikte drager (hoofdstuk 9.2. AREI boeken 1,2,3 en de codex over het welzijn op het werk, art. III.2-18. en bijlage III.2-2 punt 6°).
- Ter informatie: instructies "eerste hulp in geval van een ongeval te wijten aan elektriciteit" zijn niet aanwezig. Ze zijn op zorgvuldig gekozen plaatsen aan te brengen indien nodig in functie van de elektrische risico's.

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Aanbevelingen en/of bijkomende informatie vindt u terug in de nota's van dit rapport.



Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De eigenaar, beheerder of uitbater van een niet-huishoudelijke elektrische installatie is er toe gehouden onmiddellijk de met toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk onder zijn bevoegdheid heeft, evenals de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

ELEKTRICITEITSPLAN

COMEET

Pastoor de Nevestraat 8
9900 EEKLO


Verantwoordelijke uitvoering
Werkzaamheden :

Verantwoordelijke erkend
controle organisme :



GINNEBERGE
TECHNIEKEN
BE 0822.822.393


Guy DHONDT
Inspecteur
Electricity / GAS / Water
4854


(Stroombaanschema's)




(Stroombaanschema's)



(Stroombaanschema's)



(Situatieplannen)



(Situatieplannen)

DOSSIER UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN
EN VITALE STROOMBANEN

STAD EEKLO

COMEET

Pastoor de Nevestraat 8

9900 EEKLO

Dossier D2025_E1

Maandag 6 januari 2024


(Documenten met de uitwendige invloeden)

Uitwendige invloedsfactoren

DATUM : 06/01/2024		INVLOEDSFACTOREN VOLGENS 9.1.6																	
Afdeling/Onderafdeling Boek 1		5.10.1	5.10.2	5.10.3	5.10.4	5.10.5	5.10.6	5.10.7	5.10.8	5.10.9	5.10.10	5.10.11	5.10.12	5.10.13	5.10.14	5.10.15	5.10.16		
LETTERCODE		AA	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	
KLANT : STAD EENLO - COMEET		Temperatuur	Water	Vaste Stoffen	Corrosie	Schokken	Trilling	Flora of schimmels	Fauna	Zwerfstromen, Elektrostatisch	Zonnestraling	Bevoegdheid personeel	Lichaamsweerstand	Contact aardpotentiaal	Ontzuiming lokalen	Brand en ontplofingsgevaar	Bouwmaterialen	Structuur gebouwen	
PLAATS	OMSCHRIJVING	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
GLV	BURELEN	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GLV	KEUKEN	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GLV	BERGING	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GLV	VERGADERRUIMTE	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GLV	WC1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GLV	WC2	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
In de douche of bad																			
Volumen buis 1																			
Beschermingsvolume 2																			
Buiten volume 1 en 2 (vol.3)																			
Onder de douche (vol. 1 bis)																			
O Er zijn geen veiligheidsinstallaties en geen kritische installaties aanwezig behalve eventueel geplaatste veiligheidsverlichting met ingebouwde batterij																			
O Veiligheidsinstallatie en kritische installatie - zie aparte documenten																			
O Lijst van de evacuatielussen en moeilijk evacueerbare ruimten - zie aparte documenten																			
DE EXPLOITANT		DE VERTEGENWOORDIGER ERKENDE ORGANISME																	
NAAM		NAAM																	
HANDTEKENING		HANDTEKENING																	
Handtekening van de Veiligheidscommissie		Handtekening van de Veiligheidscommissie																	
Handtekening van de Veiligheidscommissie		Handtekening van de Veiligheidscommissie																	

Maandag 6 januari 2024

(Documenten met de uitwendige invloeden)



(Lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten)