



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° :



F 143189

Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11
 Brabant tél : 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
 Wallonie

tél : 09 244 77 11
tél : 081 432 611

Rési code :

1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Responsable des travaux : | | Installation : | | Propriétaire / gestionnaire : | |
| Nom, Prénom : | Nom, Prénom : | Adresse : <u>5, rue du Ponceau</u> | | N° installation : | |
| N° carte d'identité : | CP + Commune : <u>5630 Cuifontaine</u> | Tél. : | | Tél. : | |
| N° TVA : BE | | | | | |

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input type="checkbox"/> mise en usage <input type="checkbox"/> modification <input type="checkbox"/> extension | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 | <input type="checkbox"/> Art 271bis | <input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation |
| <input type="checkbox"/> mobile <input type="checkbox"/> temporaire | <input type="checkbox"/> Art 87 | <input type="checkbox"/> Art 278 | <input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail domestique |
| <input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> périodique <input type="checkbox"/> contrôle <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Art 88 | <input type="checkbox"/> Art | <input checked="" type="checkbox"/> Parties communes |
| <input type="checkbox"/> Art 276 : renforcement | <input type="checkbox"/> Art | <input type="checkbox"/> Art | <input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail |
| <input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation | | | |

Données générales de l'installation électrique :

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Données distributeur | EAN : | <input type="radio"/> EAN non communiqué | <input checked="" type="checkbox"/> Compt. kWh non placé |
| | Compt. kWh n° : | Index jour : | Compt. kWh exclusif nuit : |
| Données installation | Conçue pour U _N : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V | Type de prise de terre : <input checked="" type="checkbox"/> boucle de terre <input type="checkbox"/> barres / piquets | |
| | Courant nominal maximum (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> | |
| | Câble d'alimentation tableau principal : <u>4x30</u> mm ² - Type : <u>YVB</u> | <input type="checkbox"/> | |
| Description installation | Dispositif diff. gén. : <u>63</u> A / <u>300</u> mA | Nombre de tableaux : <u>1</u> | Nombre de circuits terminaux : <u>18</u> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s) | | |

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir. | <input checked="" type="checkbox"/> Contacts indr. | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input type="checkbox"/> Appareils | <input type="checkbox"/> Matériel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/section | <input checked="" type="checkbox"/> Schémas | <input type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut |
| Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>2,2</u> Ω | | Isolément général : <u>20,5</u> MΩ | | Continuité de terre | | Test dispositif diff. | |
| Le dispositif différentiel général : <input type="checkbox"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé | | | | | | | |

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Infractions Nouvelle installation | <input checked="" type="checkbox"/> Néant | Visa GRD ou mandataire : |
| Infractions Installation existante | <input type="checkbox"/> Néant | |
| Remarques | <input checked="" type="checkbox"/> Néant | |

Conclusion(s) :

La nouvelle installation est conforme au RGIE.
 L'installation existante est conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

27 mai 2011 (*)
 par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : Agent n° : Date : 27 MAY 2011

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : Schéma(s) de position : Schéma(s) unifilaire(s) :



- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
 - Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
 - Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie présentée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.