



**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

|                                                             |                                                                                        |                                                                                   |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Verslagnummer:<br>N° de rapport:                            | IAQ/2022/421/8                                                                         | Datum van bezoek:<br>Date de visite:                                              | 21/04/2022          |                     |
| Opdrachtgever:<br>Donneur d'ordre:                          | OVELEC Rénovation<br>Rue de la Vouffe Jette(RIC) 39 - 4600 VISE<br>BTW BE 0742.855.692 |                                                                                   | TK:<br>CI:          |                     |
| Distributenetbeheerder:<br>Gestionnaire de réseau:          | Tecleo                                                                                 | Nr teller:<br>N° compteur:<br>Nr teller nachtarief:<br>N° compteur tarif de nuit: | ISAG3100261960<br>/ | EAN-nr:<br>N° EAN:  |
| Plaats van het onderzoek:<br>Lieu du contrôle:              | Rue Louvren 71 bus OR2 - 4000 LIEGE                                                    |                                                                                   |                     |                     |
| Eigenaar:<br>Propriétaire:                                  | MOTTARD - HARDY<br>Avenue Prof. Henriksen 119 - 4900 SPA                               |                                                                                   |                     |                     |
| Installateur:                                               | OVELEC Rénovation                                                                      |                                                                                   | BTW/TVA:            | BTW BE 0742.855.692 |
| Gebruikte interne procedure:<br>Procédure interne utilisée: | F-ELS771/APP1 (Contrôle périodique de 1 appartement)                                   |                                                                                   |                     |                     |

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**

Aard van onderzoek: A REI / Genre de contrôle: REIE  
Art. N°: Huishoudelijk / Domestique  
Art. onderzoek:  
Contrôlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)  
Afwijkingen toegestaan van / Application de dérogations du: B.2.1

|                                                          |                                                        |                                                                                               |                                        |                                                      |                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Onderzoek: / Contrôle:                                   |                                                        | Appartement                                                                                   |                                        | B2                                                   |                                               |
| Netspanning /<br>Tension de réseau:                      | Meter / Bord verbinding /<br>Liaison compteur-tableau: |                                                                                               | Max. beveiliging /<br>Protection max.: |                                                      |                                               |
| 3x400V                                                   | 4 x 6 mm <sup>2</sup> VVB                              |                                                                                               | 32A                                    |                                                      |                                               |
| Aardelektrode /<br>Electrode de terre:                   | Per/Piquets                                            | 25 Ohm                                                                                        | Isolatie /<br>Isolément:               | 155 MOhm                                             | Aantal verdeelborden /<br>Nombre de tableaux: |
|                                                          |                                                        |                                                                                               |                                        |                                                      | 2                                             |
| Differentieel schakelaars / Interrupteurs différentiels: |                                                        | Aantal eindtoesloten en reservekabels /<br>Nombre de circuits terminaux avec réserve compris: |                                        |                                                      |                                               |
|                                                          |                                                        | 22                                                                                            |                                        |                                                      |                                               |
| In(A)                                                    | Δ In (mA)                                              | Type                                                                                          | Eindtoesloten / Terminals              | TaetΔIn                                              | 1-Δ In                                        |
| 40A                                                      | 300mA                                                  | A/s                                                                                           | 22                                     | OK                                                   | OK                                            |
| 40A                                                      | 30mA                                                   | A/s                                                                                           | 22                                     | OK                                                   | OK                                            |
| Visueel nuicht Algemeen:<br>Contrôle visuel général:     | OK                                                     | Nachtstroom aansluiting:<br>Contact direct:                                                   | OK                                     | Directstroom aansluiting:<br>Contact indirect:       | OK                                            |
| Aansluitingen:<br>Raccordements:                         | OK                                                     | Equipotentialia verbindingen:<br>Liaisons équipotentiales:                                    | OK                                     | Beveiligingsgeleiders:<br>Conducteurs de protection: | OK                                            |

**Inbreuken / Infractions:**

**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**

\* Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.  
Les prises de courant dépourvues de la broche de terre ne peuvent alimenter des appareils de classe 1.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel  
BTW/TVA: BE 0434.433.803

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033  
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215  
BIC: GKCCBEBB