



VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek: 18de Oogstwal 39 b1 , 3700 TONGEREN
 Eigendom van:
 Opdrachtgever:
 Type lokalen: Appartement Distributienetbeheerder: INFRA X
 EAN-code installatie: 541 44
 Installateur: Elektriciteitswerken Coenen
 BTWnr: / of ID-kaartnr: / Uitgereikt te: / op /
 Agent-bezoeker: Koen Vanheers Datum onderzoek: 26/04/2017

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Type keuring: Art270 Wijziging/uitbreiding
 Bijkomende info: Installatie deels vernieuwd na 01/10/1981
 Herkeuring op: /

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3x400v+N	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbevallinging:	15,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4X6 mm ²	- Type:	VOB	Aardgeleider:	16 mm ²
Aardelektrode:		Sectie:	/ mm ²	Aantal polen:	4
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA		
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	4
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	6	Aantal borden:	2	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	8,16 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	5,40 MOhm	Diff. stroomrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit :

DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór: 25 jaar na datum onderzoek door hetzelfde organisme (*)

AANTAL BIJLAGEN Situatieschema's: Ja
 Eendraadsschema's: Ja
 Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:  Visum distributeur (art 270)

Visum controle organisme



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
 BTW BE 0811.407.869
 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

ZIE SCHEMA'S

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.

Extra opmerkingen :
INSTALLATIE VAN VOOR 1981

VASTSTELLINGEN: Inbreuken