


CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

TISO bv
 Blauwpoortstraat 2
 9031 Gent (Drongen)
 Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88
 info@debreyneconsult.be - www.debreyneconsult.be
 BTW: BE 0465.493.991 - Erkenningsnr. SV 06286

Type: Niet ingedeeld		Inhoud: 1.200 L		Klasse:		Datum plaatsing: ?		
Vorm reservoir: Ovaal		Ruimte tank: Toegankelijk		Wand tank: Staal EW				
Visuele Controle	Aanwezig	Controle		Accessoires	Aanwezig	Controle		
Toezichtspuit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee			P e i i l m e t i n 	Peillat	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	
Staat		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	Mechanisch		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK		
Dichtheid		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	Pneumatisch		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK		
Vervuiling rond tank		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	Andere		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK		
Staat deksel		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK						
Inkuiping	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee				O v e r v 	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK
Algemene staat		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	Elek. sonde			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	
Waterdicht		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	L e k d e t e c t i e		Vloeistof	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	
Koolwaterstofdicht		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK			Onderdruk	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	
Leidingen					Overdruk	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	
Aansluitingen		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK		Peilputten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK		
Staat		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK		Andere	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK		
Uitmonding		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK						
Aanvoerleidingen		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK						
Terugvoerleidingen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK						
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK						
Reservoir								
Algemene staat tank		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK						
Vorig Certificaat	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK						
Testen		uitgevoerd	OK	Niet OK				
Water en slib	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK			Hoogte water	pH	mS	
Ultrasoon	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK			Vloeistofniveau	Boven	Onder	
Dichtheids- controle	Onderdruk	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	Drukverlies over				
	Overdruk	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK	Drukverlies onder				
	Andere	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK					
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK			mV			
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee		Rapporten in bijlage <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee				
Besluit <input checked="" type="checkbox"/> Groen De tank mag in dienst blijven <input type="checkbox"/> Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden								
<input type="checkbox"/> Rood De tank mag niet meer gevuld worden <input type="checkbox"/> De tank mag nog gebruikt worden <input type="checkbox"/> De tank mag niet meer gebruikt worden								

Technicus:
 Mathieu de Breyne
 Erkenningsnr. SV06286



Datum keuring: 23/04/2024

De volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t.
 voor kennisname,