

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA	<i>Chauffage</i>
Naam:	ELLEN
Straat en nummer:	Labbeke 7
Postcode en gemeente:	8750 — WAHEGEM
Tel.:	(056) 600 200
Fax:	
E-mail:	
BTW-nummer:	BE

KLANT
Naam:
Straat en nummer: K. GAZELARE 32
Postcode en gemeente: OUDENAARDE
Tel.:
Fax:
<small>Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:</small>

TYPE RESERVOIR <small>(kruis aan wat van toepassing is)</small>	
<input type="checkbox"/> Niet ingedeeld: Inhoud L	<input checked="" type="checkbox"/> Ingedeeld: Inhoud 3.200 L
<input type="checkbox"/> <5000 kg / 6000 liter (particuliere stookolietanks)	<input type="checkbox"/> 5000 kg / 6000 liter of meer (particulier) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik
<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1a)	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1b) <input type="checkbox"/> Klasse 2 <input type="checkbox"/> Klasse 1

VISUELE CONTROLE <small>(kruis aan wat van toepassing is)</small>	Aanwezig	Controle
	Ja Nee	OK Niet OK
TOEZICHTSPUT	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat toezichtspuit		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat deksel		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
INKUIPING	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Algemene staat		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Waterdicht		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
LEIDINGEN		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Uitmondning leidingen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RESERVOIR		
Algemene staat tank		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ACCESOIRES <small>(kruis aan wat van toepassing is)</small>	Aanwezig	Controle	
	Ja Nee	OK Niet OK	
Peilmeting	Peillat	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Mechanisch	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Pneumatisch	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Andere	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	Fluit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Electronische sonde	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Onderdruk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Overdruk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Peilputten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Andere	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Kathodische bescherming mV	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
OPMERKINGEN			

TESTEN <small>(kruis aan wat van toepassing is)</small>	uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen		Rapporten in bijlage <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen	

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
Hoeveelheid water: cm
Zuurtegraad: pH
Conductiviteit: mS
Boven het vloeistofniveau: dB
Onder het vloeistofniveau: dB
Drukverlies: mbar/h
Drukverlies: mbar/h
..... mV
<small>Gevestig in deze ruimte de afdrukkens van het elektronisch meettoestel</small>

BESLUIT: <small>(kruis aan wat van toepassing is)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Groen De tank mag in dienst blijven
<input type="checkbox"/> Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
<input type="checkbox"/> Rood De tank mag niet meer gevuld worden <input type="checkbox"/> De tank mag nog gebruikt worden <input type="checkbox"/> De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS
Voornaam en achternaam: PEGE
..... VERSCHUEREN
Erkenningsnummer: S.V.O. 18.36.P

DATUM KEURING: 10 - 02 - 2022
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOÓR 10 - 02 - 2027

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)