

Buitengebruikstelling attest

NIET CONFORM

VLAREM-II wetgeving: Art. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5

§ 3. Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en **binnen een termijn van 36 maanden verwijderd te worden** onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4 - producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Firma Ramin bv verklaart hierbij dat de stookolietank, gelegen te:

Adres: Rode Broeckstraat 68 9600 Ronse

Inhoud tank: < 3000l

Tank positie: Bovengronds – Kelder

Vaststelling/Buitengebruikstelling:

De bovengenoemde tank werd niet buiten gebruik gesteld conform de geldende VLAREM-voorschriften. Er werd geen bewijs vastgesteld van een correcte reiniging en buitengebruikstelling.

Besluit:

Om de tank conform buiten gebruik te stellen, dient deze:

- volledig geledigd en gereinigd te worden, en
- verwijderd te worden.

Nazicht door erkend technicus:

Naam technicus: Bocuk Mevlut

Erkenningsnummer: SV05580

Datum van nazicht: 17/03/2026

Opmerking:

Dit attest bevestigt enkel de vastgestelde toestand op het moment van controle.

Ramin BV heeft geen buitengebruikstellingswerken uitgevoerd, enkel een visuele inspectie.

RAMIN BV

Everparkstraat 58

9940 Evergem

09 256 98 06

Info@ramin.be

www.ramin.be