

~~XXXXXXXXXXXXX~~
Borreberg 33

8570 ANZEGEM

Ta ~~XXXXXXXXXXXXX~~

Kluisbergen, 26 maart 2024

U/Ref. : Notaris Niels Debakker
Tel. :
email : saar@notariaatdebakker.be
Verslagnr. : VD/240326/01

BETREFT ONDERZOEK VAN EEN ONDERGRONDSE - BOVENGRONDSE OPSLAGTANK

- Plaats van onderzoek : Idem
- Datum onderzoek : 26/03/2024
- Aanwezige personen : /

1° - Beschrijving uitgevoerde onderzoeken:

- Onderzoek overeenkomstig Art 6.5.5.1 of 2 - Art. 6.5.7.2 -
- Onderzoek overeenkomstig (eventueel overige wetgeving)
- Onderzoek van de aanwezige documenten / attesten voorgaande onderzoeken.
- Visuele controle van de opslaginstallatie.
- Onderzoek op de aanwezigheid van water en/of slib in de houder.
- Onderzoek op de aanwezigheid / goede werking van het permanent lekdetectiesysteem.
- Onderzoek op de aanwezigheid en goede werking van het overvulwaarschuwing-, beveiligings systeem.
- Onderzoek op de algemene staat van bewaring van de wanden van de houder zonder uit te graven.
- Meting van het tankpotentiaal tov. De omhullende bodem of andere geleidende structuren.
- Uitvoeren van een dichtheidsproef indien van toepassing

2° - Beschrijving van de onderzochte houder:

Algemene omschrijving: Bovengrondse prisma metalen houder, gebruikt voor de opslag van gasolie, voor de verwarming van de woning.

- Constructeur: Onbekend - fabricatienummer: onbekend
- Volgnummer: **T1** - Bouwjaar : Voor 1995
- Type opslagtank : ondergronds Bovengronds overige:
- Cilindrisch Rechthoekig Ovaal Andere:
- Staal Roestvrij staal Kunststof Beton Andere.
- Enkelwandig Dubbelwandig Enkelwandig (ingekuipt)
- Overvulwaarschuwing/beveiliging dmv:
 - Fluit signaal Mechanisch systeem Elektronisch systeem

- Tankinhoud: ± 2300 l (volgens: Kenplaat - Attest – verklaring exploitant - meting)
- Product : Gasolie extra voor verwarming

3° - Opgemeten resultaten:

- Hoeveelheid product in de houder: **NVT** - Aanwezigheid water / slib: **Nihil**
- Overvulwaarschuwings-/ beveiligingssysteem: Fluitsignaal in ontluuchtingsbuis
- Permanent lekdetectie systeem: niet aanwezig
- Niveau-aanduiding: Peildarm – zie vaststellingen

4° - Vaststellingen / Opmerkingen :

- Regelmatig controleren op lekken en de staat van de houder.
- Houder wordt gekeurd voor 1 jaar, en het is vereist een afsluitkraan aan de peildarm te voorzien.
- De houder wordt bij voorkeur ingekuipt.
- Houder moet tegen corrosie worden behandeld
- Onderaftap is toegelaten, een mazoutkachel heeft geen ingebouwde pomp.

5° Besluit:

GROEN

Tijdens het onderzoek werden geen inbreuken vastgesteld t.o.v. de geldende wetgeving. De installatie mag (verder) in dienst genomen / gehouden worden. Volgend periodiek onderzoek is uit te voeren voor: 26/03/2025

ORANJE

Tijdens het onderzoek werden inbreuken vastgesteld t.o.v. de geldende wetgeving waaraan dringend gevolg moet gegeven worden. De installatie mag (verder) in dienst genomen / gehouden worden. Een bijkomend onderzoek is uit te voeren voor (Max. 6 maand na huidig onderzoek)

ROOD

Tijdens het onderzoek werden inbreuken vastgesteld, waardoor de houder NIET meer verder mag gebruikt of bijgevuld worden. Houder is buiten dienst te stellen.

De Milieudeskundige:
DIERICKX Vanessa
Erkenningsnummers 2011/HABI-002

