

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tankmasters

keuring en verkoop van tanks

Leopoldlaan 156 bus 1
3900 Overpelt

info@tankmasters.be
www.tankmasters.be

Limburg & Antwerpen
Oost- & West- Vlaanderen

011/80.12.60
050/61.16.60

BTW: BE0523.949.260

V1.5

KLANT	
Naam:	
Straat: Nr:	
Postcode: Gemeente:	
Tel: GSM:	
Factuuradres (indien verschillend van adres van de opslaginstallatie):	

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)	
<input checked="" type="checkbox"/> Niet ingedeeld → o Inhoud: 500 L	
<input type="checkbox"/> Ingedeeld → o Inhoud: L	
VORM: <input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch <input type="checkbox"/> Parallellepipedisch <input type="checkbox"/> Rechthoekig <input type="checkbox"/> Ovaal <input type="checkbox"/> Rond (vertikaal)	Datum van plaatsing: 19/3
STATUS: <input type="checkbox"/> Toegankelijk <input type="checkbox"/> Inkuiping <input checked="" type="checkbox"/> Niet toegankelijk <input type="checkbox"/> Groeve	
MATERIAAL: <input checked="" type="checkbox"/> Staal <input type="checkbox"/> Polyester <input type="checkbox"/> Polyethyleen (PE) <input type="checkbox"/> Anders:	
WAND: <input checked="" type="checkbox"/> Enkelwandig <input type="checkbox"/> Dubbelwandig	


VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)					
	Aanwezig		Controle		
	Ja	nee	OK	Niet OK	
TOEZICHTSPUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Staat toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichtheid toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vervuifing rond tank			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Staal dekfel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INKUIPING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Waterdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LEIDINGEN					
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uitmonding leidingen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Staat aanvoerleiding			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Staat terugvoerleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stookoliefilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RESERVOIR					
Algemeen staal tank			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VORIG CERTIFICAAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)					
	Aanwezig		Controle		
	Ja	nee	OK	Niet OK	
Peilmeting	Pellist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Electronische sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pelputten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kathodische bescherming mV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 mV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPMERKINGEN					
VK SV 05366 15/8/2018					

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)				
	uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rapporten in bijlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
Hoofselheid water: 0 cm
Zuurtegraad: pH
Conductiviteit: mS
Boven het vloeistofniveau: -5 dB
Onder het vloeistofniveau: -8 dB
Drukverlies: mbar/h
Drukverlies: mbar/h
..... mV
..... mV

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)	
<input checked="" type="checkbox"/> Groen → De tank mag in dienst blijven	
<input type="checkbox"/> Oranje → De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden	
<input type="checkbox"/> Rood → De tank mag niet meer gevuld worden	<input type="checkbox"/> De tank mag nog gebruikt worden
	<input type="checkbox"/> De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS + HANDTEKENING	
<input type="checkbox"/> SV 07789 V R <input type="checkbox"/> SV 05972 V G <input type="checkbox"/> SV 05290 B R <input type="checkbox"/> SV 05350 C J	SV 3532 

DATUM KEURING: 10 - 06 - 20 23
DE VOLGENDE KEURING:
<input type="checkbox"/> MOET GEBEUREN VOÓR: 10 - 06 - 20 28
<input type="checkbox"/> IS AANBEVOLEN VOÓR: - - 20