

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/08/2026
ID-label:

Inspecteur: Jean Francois Steux
B.T.W. nr.: BE 0787 162 126

Mentor:
Klantreferentie:

Installateur: Megatronix

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 19370786

Datum verslag: 04/08/2026

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2445860

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Juffrouw Lamotestraat
Huisnummer	38
Busnummer	4.2
Postcode	8800
Gemeente	ROESELARE
Land	België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Megatronix
BE 0787 162 126
+32 478 50 47 01
kenny.hoirelbeke@gmail.com

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820071849100



Teller Nr. : 1SAG1200127313

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.
Spanning: 1~230V
Aantal kringen: 2+9
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 176,8 MΩ

RE: 0,03 Ω

OK

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK
300	40			A	9	OK	OK
30	40			A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-				
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 3/8/2051.
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 08:36

De inspecteur Jean Francois Steux

Jean-Francois Steux

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval voorkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/8/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.
























Winkelruimte 2018-2019



Erkend Organisme

Adeq
Ringlaan 36
1853 Strenbeek
BE: 0839.856.461

Jean-François Steux

Plaats van de elektrische installatie

Delaere Diego
Juffrouw Lamotesstraat 38 Bus 4.2
8800 Roeselare
GSM: 0476/254686
e-mail: diego.delaere1@gmail.com

EAN 54144820071849100

Installateur

Megatronix BV
Aakstraat 23
8800 Roeselare
Tel.: 051 43 93 21 GSM: 0478 50 47 01
e-mail: kenny@megatronix.be
BTW BE 0787.162.126



**p. 3/4
Situatieplan**

1 x 400V + N - 50Hz

04/08/2026

- A1** Berging + garage
- A2** voeding app
- B** Stopcontacten living
- H** Kookplaat
- I** Alroco/zonnewering
- A** Verlichting
- C** Stopcontacten keuken/slk
- D** Stopcontacten keuken
- E** Vaatwas/ zonwering slk
- F** Wasmachine/centrale verwarming
- G** Droogkast

Erkend Organisme

Aceg
Ringlaan 36
1853 Strombeek-Boven
BE 0839.886.481

Jean-Francois Steux

04/08/2026

Plaats van de elektrische installatie

Delaere Diego
Juffrouw Lamolestraat 38 Bus 4.2
8800 Roeselare
GSM: 0476/254686
e-mail: diego.delaere1@gmail.com

EAN 54144820071849100

Installateur

Megatronix BV
Aakstraat 23
8800 Roeselare
Tel.: 051 43 93 21 GSM: 0478 50 47 01
e-mail: kenny@megatronix.be
BTW BE 0787.162.126



p. 4/4

Lijst Kringen

1 x 400V + N ~ 50Hz