

Barrette de terre	1
Câble - 3G2,5	
Câble - 3G6	
Chauffe-eau électrique	1
Compteur - kWh	1
Connecteur	3
Disjoncteur - 2P - 16A	13
Disjoncteur - 2P - 32A	1
Disjoncteur - 2P - 4A	1
Interrupteur - Bipolaire	1
Interrupteur - Unipolaire	7
Interrupteur différentiel $\Delta$ 300mA - 2P - 63A	1
Interrupteur différentiel $\Delta$ 30mA - 2P - 63A	1
Interrupteur horaire	1
Interrupteur va-et-vient - Unipolaire	6
Moteur	1
Point d'éclairage	8
Prise - Sécurité enfant	26
Spot	8
Terre	1
Transformateur	1

**Organisme agréé**  
O.C.B.  
Rue de Gembloux 500  
5002 Namur  
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
Fax: 081 81 11 27  
e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

A: \_\_\_\_\_  
B: \_\_\_\_\_  
C: \_\_\_\_\_  
D: \_\_\_\_\_  
E: \_\_\_\_\_  
F: \_\_\_\_\_  
G: \_\_\_\_\_  
H: \_\_\_\_\_  
I: \_\_\_\_\_  
J: \_\_\_\_\_  
K: \_\_\_\_\_  
L: \_\_\_\_\_  
M: \_\_\_\_\_  
N: \_\_\_\_\_  
O: \_\_\_\_\_

**Organisme agréé**  
O.C.B.  
Rue de Gembloux 500  
5002 Namur  
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
Fax: 081 81 11 27  
e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

A: \_\_\_\_\_  
B: \_\_\_\_\_  
C: \_\_\_\_\_  
D: \_\_\_\_\_  
E: \_\_\_\_\_  
F: \_\_\_\_\_  
G: \_\_\_\_\_  
H: \_\_\_\_\_  
I: \_\_\_\_\_  
J: \_\_\_\_\_  
K: \_\_\_\_\_  
L: \_\_\_\_\_  
M: \_\_\_\_\_  
N: \_\_\_\_\_  
O: \_\_\_\_\_

**Organisme agréé**  
O.C.B.  
Rue de Gembloux 500  
5002 Namur  
Tél.: 081 56 81 28 GSM: \*  
Fax: 081 81 11 27  
e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: \*

- A: \_\_\_\_\_
- B: \_\_\_\_\_
- C: \_\_\_\_\_
- D: \_\_\_\_\_
- E: \_\_\_\_\_
- F: \_\_\_\_\_
- G: \_\_\_\_\_
- H: \_\_\_\_\_
- I: \_\_\_\_\_
- J: \_\_\_\_\_
- K: \_\_\_\_\_
- L: \_\_\_\_\_
- M: \_\_\_\_\_
- N: \_\_\_\_\_
- O: \_\_\_\_\_

**Organisme agréé**  
 O.C.B.  
 Rue de Gembloux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**  
  
 Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

**p. 7/8**  
**Liste des circuits**  
 2 x 230V ~ 50Hz

Barrette de terre	1
Câble - 3G2,5	
Câble - 3G6	
Chaufie-eau électrique	1
Compteur - kWh	1
Connecteur	3
Disjoncteur - 2P - 16A	13
Disjoncteur - 2P - 32A	1
Disjoncteur - 2P - 4A	1
Interrupteur - Bipolaire	1
Interrupteur - Unipolaire	7
Interrupteur différentiel Δ300mA - 2P - 63A	1
Interrupteur différentiel Δ30mA - 2P - 63A	1
Interrupteur horaire	1
Interrupteur va-et-vient - Unipolaire	6
Moteur	1
Point d'éclairage	8
Prise - Sécurité enfant	26
Spot	8
Terre	1
Transformateur	1

**Organisme agréé**  
O.C.B.  
Rue de Gembloux 500  
5002 Namur  
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
Fax: 081 81 11 27  
e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**  
  
Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

**p. 8/8**  
**Liste des matériaux**  
2 x 230V ~ 50Hz

Barrette de terre	1
Câble - 3G2,5	
Câble - 3G6	
Chauffe-eau électrique	1
Compteur - kWh	1
Connecteur	3
Disjoncteur - 2P - 16A	13
Disjoncteur - 2P - 32A	1
Disjoncteur - 2P - 4A	1
Interrupteur - Bipolaire	1
Interrupteur - Unipolaire	7
Interrupteur différentiel $\Delta 300\text{mA}$ - 2P - 63A	1
Interrupteur différentiel $\Delta 30\text{mA}$ - 2P - 63A	1
Interrupteur horaire	1
Interrupteur va-et-vient - Unipolaire	6
Moteur	1
Point d'éclairage	8
Prise - Sécurité enfant	26
Spot	8
Terre	1
Transformateur	1

**Organisme agréé**  
O.C.B.  
Rue de Gembloux 500  
5002 Namur  
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
Fax: 081 81 11 27  
e-mail: dep.ele@ocb.be


**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

p. 8/8  
**Liste des matériaux**  
2 x 230V ~ 50Hz

CAVE



**Organisme agréé**

O.C.B.  
Rue de Gembloux 500  
5002 Namur  
Tél.: 081 66 81 28 GSM: -  
Fax: 081 61 11 27  
e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**


**Installateur**

Tél: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

p. 6/8  
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

CAVE



Organisme agréé

O.C.B.  
Rue de Gembloux 500

5002 Namur

Tél.: 081 56 81 28 GSM: -

Fax: 081 81 11 27

e-mail: dep.elect@ocb.be

A blue ink signature or stamp, consisting of several overlapping loops and a horizontal line, located in the bottom right corner of the page.

Adresse de l'installation électrique

Installateur

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -


p. 6/8

Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz



# GRENIER



03

**Organisme agréé**

O.C.B.  
Rue de Gembloux 500  
5002 Namur  
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
Fax: 081 81 11 27  
e-mail: dep@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**


**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

p. 5/8  
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

GRENIER



—○—  
G3

**Organisme agréé**

O.C.B.  
Rue de Gembloux 500  
5002 Namur  
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
Fax: 081 81 11 27  
e-mail: dep\_elec@ocb.be


**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

**p. 5/8**  
**Schéma de position**

2 x 230V ~ 50Hz




**Organisme agréé**  
 O.C.B.  
 Rue de Gemblioux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**  
 Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

**p. 4/8**  
**Schéma de position**  
 2 x 230V ~ 50Hz




**Organisme agréé**  
 O.C.B.  
 Rue de Gembloux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

p. 4/8  
**Schéma de position**  
 2 x 230V ~ 50Hz




**Organisme agréé**  
 O.C.B.  
 Rue de Gembloux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ele@ocb.be



Adresse de l'installation électrique

Installateur

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -




**Organisme agréé**  
 O.C.B.  
 Rue de Gambroux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ete@ocb.be

*[Handwritten signature in blue ink]*

Adresse de l'installation électrique

Installateur

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -



**Organisme agréé**  
 O.C.B.  
 Rue de Gembloux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ele@ocb.be

*[Handwritten signature in blue ink]*


**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

**p. 1/8**  
**Schéma unifilaire**

2 x 230V ~ 50Hz




**Organisme agréé**  
 O.C.B.  
 Rue de Gemblooux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ele@ocb.be


Adresse de l'installation électrique

Installateur

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -








**Organisme agréé**

O.C.B.  
 Rue de Gembloux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ele@ocb.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -



**Organisme agréé**

O.C.B.  
 Rue de Gemblioux 500  
 5002 Namur  
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -  
 Fax: 081 81 11 27  
 e-mail: dep.ele@oob.be

**Adresse de l'installation électrique**

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -