

S.R.L.

CALVAM

Procès verbal d'étanchéité

Sur Hoyemont, 42 - 4170 COMBLAIN-AU-PONT

☎ 04 369 48 63

Gsm 0496/27 70 42

e-mail : calvam4170@gmail.com

N° CONTRÔLE

14840

Le

15.06.2026

TEST PAR DEPRESSION ET ULTRA-SONS DES CITERNES

N° entreprise : BE 0478.353.322 - R.P.M. Huy

Je soussigné, expert en stockage et en ultra-sons, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : A.G.W. 30/11/2000 - A.G.W. 17/07/2003 A.G.W. 24/07/2008.

Date du Contrôle		15.06.2026		TVA.			
Lieu	Nom :	[REDACTED]					
	Rue :	61 rue d'Obé					
	Code postal :	Ville :	TINLOT				
	Téléphone :						Tél. :
	Emplacement/Permis :	2022103115					Fax :
Produit	Mazout ☒ Diesel ☐	CONTRÔLEUR :		RENARD Jérôme ☒	Agrémenté	TUS006/A2	
Encuvement	Etanche ☐ Non-étanche ☐			RENARD Jérôme ☐	Agrémenté	DEP036/A2	
Citerne	Aérienne ☐ Souterraine ☒	Rectangulaire ☐	Cylindrique ☒				
	Simple paroi ☒ Acier ☒ polyester ☐ Polyéthylène ☐						
	Double paroi ☐ Acier/Acier ☐ Acier/PVC ☐ Polyester/PVC ☐ Polyéthylène/Acier ☐						
	Chambre de visite ☒ Etanche ☐ Non-étanche ☒	Identification :				Age :	+30
Dimensions/Encuvement :	L.	H.	I.	Capacité :	L.	☐ Ultra-sons	☐ Sans ultra-sons
Détecteur de fuites	Liquide ☐ Dépression ☐ Pression ☐	Identification :					
Capacité (litres)	32000		Diamètre (cm)				
Longueur (cm)			Largeur (cm)			Hauteur (cm)	
Haut. Prod. (mm)	Avant 400	Après 400	Haut. Eau (mm)	Avant	Après	Contrôle	
Type jauge	Latte ☐ Fil ☐ Pneumatique ☐ Electronique ☐						
Anti-débordement	Sifflet ☐ Sonde ☒ Clapet ☐						
Tuyauteries	Event ☒ Remplissage ☒ Aspiration ☒ Refoulement ☐	Date contrôle TESTO		11.02.26			
Test d'étanchéité	Dépression (Mbar)	- 250	Décibel liquide	- 11,2	Décibel aérien	- 10	
Test protection cathodique (mVoli)			Date contrôle SDT		01.09.26		
Réservoir	☐ Rouge ☐ Orange ☒ Vert ☐ Vert	SENSOR : 011220019 - 011200002					
Validité	☐ Interdit ☐ 6 mois ☒ 3 ans ☐ 10 ans						
Remarques	Citerne étanche et conforme						


Le client déclare avoir pris connaissance des risques liés à l'accomplissement d'un tel contrôle d'étanchéité. Il décharge en conséquence l'entreprise susmentionnée de toutes responsabilités en cas d'endommagement de la citerne et de fuite de mazout, résultant du contrôle effectué dans les règles de l'art et des réglementations existantes et certifie par la présente la capacité de la citerne.

L'expert en ultra-sons.
Signature,



RENARD Jérôme

Pour accord, le client.
Signature,



NOM :