

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	284/2022/11/9/1	Datum van bezoek: Date de visite:	9/11/2022
Oprachgever: Donneur d'ordre:	MOENS SPRL Rue du Mont (Wéris) 10 - 6910 DURBUY BTW BE 0545.912.229	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire du réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	16338973 - - -
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Aguesses (Pelthan) 19 - 6940 DURBUY	EA N-nr: N° E.A.N.:	
Eigenaar: Propriétaire:			
Installateur:	Els Reynselec + M.Moens sprl.	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Contrôle périodique de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. Hh: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek:
Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle:		Andere/Autre		Gr.	
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:			
3N400V	4 x 10 mm² EXVB	20A			
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	25.1 Ohm	Isolatie / Isolément:	1.04 MOhm	Aantal verdeenborden / Nombre de tableaux: 4 (TGBT)
Differentieelstakeleiders / Interrupteurs différentiels:			Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 13		
In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In	1. Δ In
40A	300mA	A/s	GENERAL TGBT.	OK	OK
40A	30mA	A/s	GENERAL STUDIO 1.	OK	OK
40A	30mA	A/s	GENERAL STUDIO 2.	OK	OK
40A	30mA	A/s	GENERAL STUDIO 3.	OK	OK
visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
- Pas de circuits de sécurité ni critique selon l'exploitant.
- Présence de deux éclairage de sécurité (hall rdc + couloir étage) en ordre de fonctionnement.



Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB


Belfius IBAN: BE63 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Electricité générale • Détection incendie et intrusion
 Panneaux photovoltaïques • Mise en conformité
 Chauffage électrique • VMC



PRIVE
 MAISON VERMEULEN
 RUE DES AGUESSES 19
 6940 PETIT HAN




ELECTRICITE
 MICHEL MOENS
 02 10 10 10 20



Rue de Mont, 10 • 6940 WÉRIS TVA BE 0545 942 227

TÉL. & FAX 086 21 03 08 GSM 0495 82 04 82 EMAIL moens.electricite@gmail.com

*Electricité générale • Détection incendie et intrusion
Panneaux photovoltaïques • Mise en conformité
• Chauffage électrique • VMC*



PRIVE
MAISON VERMEULEN
RUE DES AGUESSES 19
6940 PETIT HAN

ELECTRICITE
C. V. MOENS
RUE DE MONT 10
6940 WÉRIS
TEL. 086 21 03 08
GSM 0495 82 04 82
EMAIL moens.electricite@gmail.com

Rue de Mont, 10 • 6940 WÉRIS TVA BE 0545 942 227

TEL. & FAX 086 21 03 08 GSM 0495 82 04 82 EMAIL moens.electricite@gmail.com

