

DATUM CONTROLE 13/11/2024

KLANT

Naam:

Straat:

Postcode:

Adres stooklietank indien verschillend van adres klant:

Alfonso baan 72
5500 ophanelt

RESERVOIR

Inhoud: 200 L

Bovengronds

Ondergronds

Materiaal:

Staal

Polyester

Kunststof

Andere:

Enkelwandig

Dubbelwandig

Niet gekend

VISUELE CONTROLE	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Staat toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puldeksel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INKUIPING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Algemene staat			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterdicht			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEIDINGEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aansluitingen (vulling, ontluchting)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leidingen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stookoliefilter			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESERVOIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATUM				

ACCESSOIRES		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elektronische sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Peilputten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kathodische bescherming mV		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPMERKINGEN					
<u>Tank controle bovengronds</u>					
.....					
.....					

TESTEN		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid water: cm Zuurtegraad: pH Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Boven het vloeistofniveau: dB Onder het vloeistofniveau: dB
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drukverlies: mbar/h
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drukverlies: mbar/h
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BESLUIT

Groen

De tank mag in dienst blijven

Oranje

De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden

Rood

De tank mag niet meer gevuld worden

De tank mag nog gebruikt worden

De tank mag niet meer gebruikt worden

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn op de bestrijding van de bodemverontreiniging

TECHNICUS

Naam:

Oswald ANTOINE
 SV 00053

Erkenningsnummer:

Handtekening technicus:

10



**DE VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE
 DIENT TE GEBEUREN VOOR:**

31/12/2025

