

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma
naam: BV Vandael
straat en nummer: Zavelstraat 21
postcode en gemeente: 3990 Peer
tel.: 011/635.635 gsm:
fax.:
email: vanderhoydonck.vandael@gmail.com
ondernemingsnummer:
klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming
naam: <u>Dhr. Th. Heunissen Peter</u>
straat en nummer: <u>Kleinmeersenstraat NR 83</u>
postcode en gemeente: <u>3900 Peer</u>
tel.: gsm:
email:

volgnummer attest:
technicus
voornaam en naam: Vanderhoydonck Patrick
erkenningssnr.: <u>SV 01265</u>
datum controle: <u>28 / 5 / 2026</u>
arbeidsduur: van u tot u
adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ n.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
tel.: gsm:
email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>5.000 L</u> ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:/...../..... <u>9</u>		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van <u>Klant</u>	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud:	☐ diameter: en lengte:
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit ☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	dichtheid toezichtspuit ☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel ☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	verontreiniging ☐ ja ☐ nee	uitmondung leidingen ☒ ok ☐ niet ok	
	waterdicht ☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat ☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....) ☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee		
	organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☒ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	

beproeving deel I					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: cm			
		pH: (<6, inwendige inspectie vereist)			
		geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
		bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)			
		☐ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde),	☐ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluidum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok
☒ n.v.t.		akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:			
	opmerkingen: <i>Visuele controle Tank staat in orde</i>				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.		opmerkingen:			
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				☐ ok	☐ niet ok
	peilstok	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
andere:	☒	☐	☒	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**:		aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t. niet-destructief onderzoek wanddikte: mm ☐ uitgevoerd opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok			
opmerkingen:					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
.....					
.....					
.....					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:		
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker af op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <i>18/05/2031</i> ☐ n.v.t.					
 handtekening erkend technicus			voor kennisname		
			handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					