

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/06/2018 Inspecteur: Jurgen Goethals Mentor: Installateur: Elekmo BVBA

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 543 830 104

IK, nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1053B

Serie Nr.: 2677017

Plaats van het onderzoek:

 Straatnaam Oude Stationsstraat
 Huisnummer 49
 Postcode 8700
 Gemeente Tielt
 type woning

Eigenaar:

 Naam -
 Straatnaam Oude Stationsstraat
 Huisnummer 49
 Postcode 8700
 Gemeente Tielt

EAN : 64

Teller Nr.1 :-

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Uitwendige invloeden:

 Netbeheerder: Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
 Aantal borden: 1 Aantal kringen: 11 Isolatie: 5 M Ω
Aardelotrede: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 10 Ω
DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IA (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	ok ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	ok ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
zie schema					

 Visueel nazicht (algemeen) OK NOK Directe aanraking OK NOK Indirecte aanraking OK NOK
 Analistingen OK NOK Correcte schema's OK NOK schema in bijlage door Aceg vzw
 Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing In afwachting
 Continuïteit OK NOK Verlichting / toestellen OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

C2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 18/6/2043
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0



VRIJGAVE VAN HET KEURINGOVERBLAAG

De Inspecteur Jurgen Goethals

Goethals Jurgen

Plicht(en) van de afnemer, behaarde, huurder voor de installatie onderwerpen aan het ARI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk origineel document van een vorm en in welke rechtspraak of omroepingsrecht, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie wordt toegekend, moet worden bewaard aan de FCO (bouw), KMO, milieu en/of energie - algemene of specifieke wetgeving - elektriciteit.

Verplichtingen

- De houder van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het bureau voor de afnemer en de afnemer.
- De keuring betreft niet tot de nodige en no-matige keuringen van de installatie.

www.aceg.be

02 7 800.88.00

BE08 7340 3288 4322 - BTW BE0839 806 481

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Lees dit proces verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele notities	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/06/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.







