

CONFORMITEITSAFTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma	volgnummer attest: 202409231319-75484
naam: Tank-Service nv	technicus
straat en nummer: Krommebeekstraat 20	voornaam en naam:
postcode en gemeente: 8930 Menen	erkenningsnr.: SV05407
tel.: 056/51 86 54 gsm:	datum controle: 23/09/2024
fax:	arbeidsduur: van 13:19 tot 13:30
email: info@tank-service.be	
ondernemingsnummer: BE0436.342.325	

klant	<input checked="" type="checkbox"/> particulier	adres opslagtank (indien verschillend van klant)	
<input type="checkbox"/> eigenaar <input type="checkbox"/> gebruiker <input type="checkbox"/> syndicus	<input type="checkbox"/> onderneming		
naam:	naam contactpersoon:		
straat en nummer: Knaagrepstraat 5	straat en nummer: Knaagrepstraat 5		
postcode en gemeente: 8890 Moorslede	postcode en gemeente: 8890 Moorslede		
tel.: gsm:	tel.:	gsm:	
email:	email:		

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
<input type="checkbox"/> niet-ingedeed	<input checked="" type="checkbox"/> ingedeeld	<input type="checkbox"/> ingedeeld	<input type="checkbox"/> klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 3000	<input checked="" type="checkbox"/> klasse 3 (vanaf 5000kg)	inhoud (l):	<input type="checkbox"/> klasse 2
	<input type="checkbox"/> klasse 2		<input type="checkbox"/> klasse 1
<input type="checkbox"/> ondergronds	<input type="checkbox"/> groeve	<input checked="" type="checkbox"/> cilindrisch	<input checked="" type="checkbox"/> staal (enkelwandig)
<input checked="" type="checkbox"/> bovengronds	<input type="checkbox"/> niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> rond	<input type="checkbox"/> staal (dubbelwandig)
	<input checked="" type="checkbox"/> toegankelijk	<input type="checkbox"/> parallellepipedum	<input type="checkbox"/> roestvast staal
	<input type="checkbox"/> inkuiping	<input type="checkbox"/> ovaal	<input type="checkbox"/> gewapend thermohardende kunststoffen
	<input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> andere kunststoffen
			<input type="checkbox"/> prefabconstructie
datum van plaatsing:		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		<input checked="" type="checkbox"/> gasolieverwarming type A	<input type="checkbox"/> gasolieverwarming type B
	<input type="checkbox"/> lampolie type C	<input type="checkbox"/> andere:	<input type="checkbox"/> diesel

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeeide inrichting)	
<input type="checkbox"/> aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van .	
merk: .	fabricagenummer: .
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controls: 00	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> nr. prototypekeuring:
norm: .	
inhoud (l): 3000	diameter (m): 1250 en lengte (m): 3400

CONTROLE OPSLAGTANK
vorig certificaat / attest <input type="checkbox"/> aanwezig, datum: <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig

visuele controle						
toezichtspu/mangat	staat toezichtspu	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	leidingen en toebehoren		
	<input type="checkbox"/> aanwezig	dichtheid toezichtspu	<input checked="" type="checkbox"/> ok			<input type="checkbox"/> niet ok
	<input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig	staat deksel	<input checked="" type="checkbox"/> ok			<input type="checkbox"/> niet ok
	inkulping	verontreiniging	<input type="checkbox"/> ok			<input type="checkbox"/> niet ok
<input type="checkbox"/> aanwezig	waterdicht	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok uitmonding leidingen <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding <input checked="" type="checkbox"/> aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok stookkollefilter <input checked="" type="checkbox"/> aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok <input type="checkbox"/> niet aanwezig		
<input type="checkbox"/> niet aanwezig	koolwaterstofdicht	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok			
<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.	algemene staat	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	opmerkingen:		
	algemene staat tank	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee			
	organoleptische verontreiniging	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstr. / andere	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok	opmerkingen:		

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd	inwendige inspectie <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd, <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden:

EINDBEOORDELING	
<input checked="" type="checkbox"/> groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
<input type="checkbox"/> oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
<input type="checkbox"/> rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. <input type="checkbox"/> De opslagtank mag nog gebruikt worden. <input type="checkbox"/> De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerste volgende controle moet gebeuren voor 23/09/2025

 <p>handtekening erkend technicus naam: Fiews Martijn</p>	<p>voor kennisname</p> <p>handtekening klant naam: hoedanigheid:</p>
---	---