

# DESARD GEERT

Mazout tank keuringen  
Gasflessen aan huis

Factuur 23 / 385

Wilderen 1 / 12 / 2023

Leeuwerweg 150  
3803 Wilderen (Sint-Truiden)  
011 96 48 11  
0495 51 78 01  
BTW BE 0720.806.406  
ING BE18 3631 8601 9465  
geert.desard@outlook.com

Klant

Vandenwuyngaerden Julia  
Dorpstraat 70  
Zelem

BTW

AANTAL	OMSCHRIJVING	EENHEIDSPR.	SUBTOTAAL
	Waf: Slanweg op Kortenaeken 22 Gedbeht		
1	Ondergrondse tankcontrole herkeuring met drukproef x Utlasoon	132,23	132,23
		NETTO	€ 132,23
		BTW 21%	€ 27,77
		TOTAAL	€ 160,00

Contant

*[Signature]*

## VERKOOPSVORWAARDEN

1. Iedere rekening is contant betaalbaar te Sint-Truiden.
  2. Klachten moeten schriftelijk gedaan worden binnen de acht dagen na levering.
  3. Ingeval van rechterlijke inning van achterstallige rekeningen, wordt het bedrag verhoogd met 15% met een minimum van 125 Euro.
  4. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt alleen bevoegd om hiervan kennis te nemen.
- [Signature]*

# DESARD GEERT

ERKEND TANKTECHNICUS SV 03532/TV15647

CONFORMITEITSATTEST / CERTIFICAAT OPSLAGTANK

Datum 1 / 12 / 2023 Beginuur .....

Einduur .....

Klant Vandenwijnngaerden Julia Tankadres .....

Straat Dorpstraat 70 Steenweg op Korteneken 22

Gemeente Zoelen 3450 Geelbets

Telefoon .....

BTW .....

## KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

Ondergronds / Bovengronds Datum ingebruikname: voor 18/95

Materiaal: gzer Inkuiping: Ja / Nee Privé gebruik: Ja / Nee

Inhoud: 5000 Enkelwandig: X Dubbelwandig: .....

Indeling: 1: niet ingedeeld < 5000 kg particulier gebruik X

2: ingedeeld > 5000 kg klasse 3

Certificaat vorige controle: Ja / Nee Datum vorige controle: SV 00412 6/2000

Overvulbeveiliging: Fluit / Sonde OK / Niet OK

Aanwezigheid water / slib: 0 cm

PH: — <6 inwendige inspectie vereist

Geleidbaarheid: — ms/cm <300 ms/cm inwendige inspectie vereist

Lekdetectiesysteem: .....

OK / Niet OK

Kathodische bescherming: Ja / Nee / N.v.t. OK / Niet OK

Potentialmeting: Bgr: N.v.t.

Odgr.: .....

mV

Opmerking: .....

Roestvorming buitenwand: Ja / Nee / Niet zichtbaar

Steunblokken / stabiliteit: OK / Niet OK

Verontreiniging buiten het reservoir: Ja / Nee / Niet zichtbaar

Visuele controle buitenwand: OK / Niet OK

Dichtheidsbeproeving: Overdruk / Onderdruk TESTO OK

Opmerkingen: SOT ↓ -5 ↑ -5

Techniker:

De tank mag verder gebruikt worden tot

1 / 12 / 2028

Rood	Oranje	Groen
		X

Klant: voor akkoord van de uitgevoerde werken en de opgave van de juiste tankgegevens

Gaweb

Desard Geert Leeuwerweg 150 3803 Wilderen (Sint-Truiden) 011 96 48 11 0495 51 78 01 geert.desard@outlook.com

BTW BE 0720.806.406 ING BE18 3631 8601 9465

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het moment van de keuring.