

DESARD GEERT

ERKEND TANKTECHNICUS SV 03532/TV15647

COMFORMITEITSATTEST /CERTIFICAAT OPSLAGTANK

Datum : 6/06/2026

Naam : Lahau Irma

Adres : Steenweg op Kortenen 20

Plaats: 3450 Geetbets

Telefoon :

B.T.W. :

E mail :

Tankadres :

Steenweg op Kortenen 20

3450 Geetbets

Kenmerken van de opslagtank

Bovengronds :

Datum ingebruikname : <1995

Materiaal:

Ijzer

Dubbelwandig:

Prive gebruik :

Inhoud :

2500

Enkelwandig : x

Indeling: 1 : niet ingedeeld <5000 kg particulier gebruik

x

Certificaat vorige controle :

NEE

Datum vorige controle :

Niet Leesbaar

Inkuiping :

NEE

Overvulbeveiliging :

Fluit OK

Aanwezigheid water/slib :

0 cm

PH :

< 6 inwendige inspectie vereist

Geleidbaarheid :

MS/cm

> 300 ms/cm inwendige inspectie vereist

Lekdedektiesysteem :

OK

Kathodische bescherming :

niet van toepassing

Potentiaalmeing :

niet mogelijk

Roestvorming buitenwand :

OK

Steunblokken /stabiliteit :

Verontreiniging buiten het reservoir :

geen waarneembare

Visuele controle buitenwand :

ok

Dichtheidsbeproeving :

Statisch-Visueel

Opmerkingen :

Roest dient behandeld te worden

Techniker: SV03532

Groen


Oranje

Rood


x

De tank mag verder gebruikt worden tot :

17/04/2031



Klant: voor akkoord voor de uitgevoerde werken
en de opgave van de juiste tankgegevens



DESARD GEERT LEEUWERWEG 150 3803 WILDEREN (ST-TRUIDEN)

GSM : 0495/51.78.01 TEL : 011/96.48.11

MAIL : geert.desard @outlook.com

BTW : BE0720.806.406

DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN DE TANK OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING
DE TANK WERD GEKEURD VOOR VERWARMINGSDOELEINDEN