conformiteitsattest controle reservoirs

FIRMA	KLANT
Kemzekestraat 19 9190 Kemzeke 0498/82 03 00 jeroen-smet@skynet.be BTW B.E. 0844.599.883	Naam: Van camp André Straat en nummer: Appelstraat 37 postcode en gemeente: 9120 Melsele tel.: fax.: adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: Arzikenlaan 36 9120 Melsele

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

O niet ingedeeld — inhoud 3200 L — O ingedeeld — inhoud : ___ L

● Klasse 3 (17.3.6.1a) O klasse 3 (17.3.6.1b) O klasse 2 O klasse 1

~~o cilindrisch~~ ● parallellepidisch o rond o ovaal datum van plaatsing : 1973

~~o toegankelijk~~ ~~o inkuiping~~ o niet toegankelijk o groeve

~~o staal~~ ~~o polyester~~ o polyethyleen o andere :

visuele controle (kruis aan wat van toepassing is)	aanwezig ja	aanwezig nee	controle ja	controle nee
TOEZICHTSPUT	●	O		
staat toezichtsput			●	O
dichtheid toezichtsput			●	O
vervuiling rond tank			●	O
staat deksel			●	O
INKUIPING	O	●		
algemene staat			O	O
waterdicht			O	O
koolwaterstofdicht			O	O
LEIDINGEN				
aansluitingen (ontluchting, vulling)			O	O
staat leidingen (ontluchting, vulling)			O	O
uitmonding leidingen			O	O
staat aanvoerleiding			O	O
staat terugvoerleiding	●	O	●	O
stookoliefilter	●	O	●	O
RESERVOIR				
algemene staat tank			O	O
VORIG CERTIFICAAT	●	O	●	O

ACCESOIRES (kruis aan wat v van toepassing is)		aanwezig ja	aanwezig nee	controle ok	controle niet ok
peilmeting	peillat	●	O	●	O
	mechanisch	O	●	O	O
	pneumatisch	O	●	O	O
	ultrasoon	O	●	O	O
	andere	O	●	O	O
overvulbeveiliging	fluit	●	O	●	O
	electronische sonde	O	●	●	O
lekdetectie	vloeistof	O	●	O	O
	onderdruk	O	●	O	O
	overdruk	O	●	O	O
	peilputten	O	●	O	O
	Andere	O	●	O	O
kathodische beschrming	.....mV	O	●	O	O

opmerkingen

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)		uit gevoerd	niet uitgevoerd	ok	niet ok		
water en slib bemonstering		●	O	●	O	hoeveelheid water	0 cm
						zuurtegraad	/ pH
						conductiviteit	/ mS
dichtheidscontrole	ultrasoon	O	●	O	O	boven het vloeistofniveau	___ dB
						onder het vloeistofniveau	___ dB
	onderdruk	☒	●	☒	O	drukverlies:	0 mbar/h
	overdruk	●	O	●	O	drukverlies:	/ mbar/h
	andere	O	●	O	O		
potentiaalmeting		●	O	●	O	-815 mV	

corrosiviteitsonderzoek: zie rapport — Van toepassing O ja ● nee — rapporten in bijlage O ja ● nee

opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het electronisch meettoestel

BESLUIT: (Kruis aan wat van toepassing is)

● Groen — De tank mag in dienst blijven

O Oranje — De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden

O Rood — De tank mag niet meer gevuld worden — O De tank mag nog gebruikt worden — O De tank mag niet meer gebruikt worden

Technicus

Voornaam en achternaam: Jeroen Smet

Erkenningsnummer: SV 04F44

Datum Keuring: 1 - 12 - 2023

De volgende keuring moet gebeuren voor 1 - 12 - 2028

voor kennisname,

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)

Van Camp