

**Centrale verwarming
Sanitair**

Ivan Verbeerst & Zonen bvba
Oude Vijfstraat 24- 8760 Meulebeke

Tel.: 051 40 48 52 - Fax: 051/40 69 64
Gsm: 0479/82 97 88

Bankrekening: 103-0218105-20
E-mail: info@verbeerst-verwarming.be

BTW Be 0811.115.087 - RPR Brugge
Reg. nr.: 811.115.087/05.25.0.0

Erkend technicus: SV 03763

Conformiteitsattest

Datum keuring: 27-07-2021
Naam klant: _____
Adres: lodorp 24 9880 Aalter Lokenhulle
Tel.: _____ Gsm: _____
Adres keuring: lodorp 24

Tank constructeur: Tothout Despenker.
Tank leverancier: Tothout Despenker.
Tank merk: Ondergrondse tank
Tank type: enkefwanolige metaal.
Tank nummer: NVT
Tank prototype keuring: Geen
Tank inhoud: + 4990 liter
Tank bouwjaar: 1991

Tank: Diameter: _____ Lengte: _____ Hoogte: _____

Buitenwand: Toegankelijk Ontoegankelijk

Visuele controle uitwendige zichtbare delen: OK

Visuele controle toebehoren: OK

Overvulbeveiligingssysteem: OK Elektronische beveiliging

Lekdetectiesysteem: NVT

Controle aanwezigheid water, slib: Geen.

Meting potentiaal: OK

Dichtheidsproef 2 bar - 1/2h OK

Certificaat vorige controle: 2016

Volgende controle: 2026

Peilmeter: DMV Stok

Verdere explosie: Toegelaten Niet toegelaten

Eventuele opmerkingen: Tank is nog 95 cm vol was 135 cm ± 3000 liter.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Ivan Verbeerst & Zonen bvba

Naam erkende technicus + handtekening

Oude Vijfstraat 24 - 8760 Meulebeke

Naam klant + handtekening

Ivan Verbeerst & Dries Verbeerst

E-mail: driesverbeerst@hotmail.com

Tel 051/40 48 52 - Fax 051/40 69 64

Btw Be 0811.115.087

Reg nr Be 811.115.087/05.25.0.0

Verbeerst