

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

918460



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT ACA VZW
Meensesteenweg 338, 8800 ROESLAERE

BTW BE0811.407.869

TEL 051/20 00 02

MAIL facturatie@acavzw.be

Tankinhoud 1000 liter ☒ EW ☐ DW ☐ OG ☒ BG Datum plaatsing 19-10
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES OK NOK NVT OPMERKINGEN

Inzage vorige attest ☒ ☐ ☐
Overvulbeveiliging ☒ ☐ ☐
☐ Sonde ☒ Fluit ☐ ☐ ☐
Aanwezigheid water en/of slib ☒ ☐ ☐
Hoeveelheid 0 cm
pH 7 (min 6) geleidbaarheid ✓ (max 300mS/cm)

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping ☐ ☐ ☒
Rond vulpunt ☐ ☐ ☒

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting ☒ ☐ ☐
Vulling ☒ ☐ ☐
Aanzuigleiding ☒ ☐ ☐
Retourleiding ☐ ☐ ☒
Tigerloop ☐ ☐ ☒
Filter ☒ ☐ ☐

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☐ Peillat ☒ Andere: oluwem

Potentiaalmeting Mv ☐ ☐ ☒

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere:

Dichtheidstest: ☐ SDT ☐ Testo ☐ ☐ ☒

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☒ ☐ ☐

Tankwanden ☒ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☒

☒ Waterdicht ☒ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank ok!
600 liter
aangesloten aan kachel!

PLAATS TANK Kofje Achteraan

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM)

Vlaenderen

ERKENNINGSNUMMER: SV

05584

DATUM KEURING 29 10 2016

ATTEST GELDIG TOT 03P 1

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

Sebastian