

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

**SAPACO B.V.**

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35  
 2440 Geel  
 GSM. 0478/25.43.43  
 BTW Nr. BE 0883.716.223  
 Sapaco@telenet.be

Klant: Plekken van BILK  
 Straat: Remi van Sande laan 1  
 Gemeente: 3150 Kericht  
 Tel. of Mail:

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld - Particulier

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (( reservoirs ingedeeld in klasse III ) niet particulier)

**Algemene Info**

Adres reservoir: Idem Remi van Sande laan 1  
 Nummer reservoir: 57 872 18  
 Nominale waterinhoud: 3000  
 Datum ingebruikstelling: 1980  
 Vorige S.V. Nummer: SV 05304  
 Datum vorige controle: 15-1-22  
 Datum controle: 10-1-25  
 Datum volgende controle: 10-1-27

Firma: \_\_\_\_\_  
 B.T.W. Nr. 0478 0267-344 473  
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~  
 Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~  
Buiten ~~Ondergronds~~  
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
 Kenplaatje tank aanwezig: ~~Ja~~ Nee  
 Onderzoek: Periodiek ~~Bepoort~~

**Onderzoek**

Opmerkingen  
 Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig  
 Verluchting te klein  
 Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen  
 Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
 Aanwezigheid water en of slib  
 Attest van de vorig keer aanwezig  
 Cathodisch bescherming  
 Lekdetectiesysteem  
 Overvulbeveiligingssysteem  
 Potentiaal meting  
 Verontreiniging buiten het reservoir  
 Nominale diameter verluchting

Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,		Peildarm vervangen
Water		PH:
N-0 is	Niet	Aanwezig
	Niet	Aanwezig
de	Niet werkt en is	Aanwezig
Werkt de	Sonde	Fluit
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> <del>Nee</del>
Stookolie gemorst		
4/4" 5/4" 2"	Merkteken: <del>Rode</del> <del>Oranje</del> <u>Groene</u>	

TOTAAL TE BETALEN: Zie offerte €

Betaling: Volstaan of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
 De gegevens van de tank worden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35  
 2440 Geel  
 GSM 0478/25.43.43  
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:  
 \_\_\_\_\_  
 voor Gelezen en Goedgekeurd