

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant	
Straat	Dema 22 A.
Gemeente	Herselt
Tel. of Mail	

Erkenningsnummer erkende technicus :

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem _____
 Nummer reservoir: _____
 Nominale waterinhoud: 5000
 Datum ingebruikstelling: 1980
 Vorige S.V. Nummer: onleesbaar
 Datum vorige controle: 2000
 Datum controle: 24-1-25
 Datum volgende controle: 24-1-30

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen ~~Bevengronds~~
 Buiten Ondergronds
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig		
Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,		Peildarm vervangen
<u>OK</u>		
<u>nke</u>		PH?
<u>N.O.K</u>	Niet	Aanwezig
<u>-</u>	Niet	Aanwezig
<u>-</u>	Niet	Aanwezig
Werkt <u>ok</u>	Sonde	Fluit
Verdere exploitatie toegelaten:		<u>Ja</u> Nee
Stookolie gemorst		
4 1/4" 5/4" <u>2"</u>	Merkteken: Rode Oranje <u>Groene</u>	

TOTAAL TE BETALEN: € Betaling: ~~Volstaan~~ of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

Heuvel 35
2440 Geel
GSM. 0478/25.43.43
BTW Nr. BE 0883.716.223
Sapaco@telenet.be

Klant _____
Straat Demen 22A
Gemeente 230 Herlath
Tel. of Mail _____

Erkenningsnummer erkende technicus :

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier
- ~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem
Nummer reservoir: _____
Nominale waterinhoud: 1200
Datum ingebruikstelling: 1980
Vorige S.V. Nummer: onleesbaar
Datum vorige controle: onleesbaar
Datum controle: 24-1-25
Datum volgende controle: met meer vullen

Firma: _____
B.T.W. Nr. _____
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
Plaats: Binnen Bovengronds
Buiten ~~Ondergronds~~
Buitenwand: Ontoegankelijk Toegankelijk
Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
Onderzoek: ~~Periodiek~~ Beperkt

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
Algemene staat van de opslagplaats
Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
Aanwezigheid water en of slib
Attest van de vorig keer aanwezig
Cathodisch bescherming
Lekdetectiesysteem
Overvulbeveiligingssysteem
Potentiaal meting
Verontreiniging buiten het reservoir
Nominale diameter verluchting

Opmerkingen 4 3 2 1 in kachel aanwezig 3 in origineel
peildarm verwijderen 4 in reserve
Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwaardig

Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,	Peildarm vervangen	
<u>met uitgeroed</u>		
<u>nihil</u>	<u>PH</u>	
<u>N.O.K.</u>	Niet	Aanwezig
	Niet	Aanwezig
	Niet	Aanwezig
Werkt <u>ok</u>	Sonde	Fluit
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> Nee
Stookolie gemorst		
4/4" 5/4" <u>2"</u>	Merkteken: <u>Rode</u> <u>Oranje</u> <u>Groene</u>	

TOTAAL TE BETALEN: _____

€

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlarem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
De gegevens van de tank werden door de klant dan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd