

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Uitgevoerd: 1/03/2024

Attestnummer: 4286

Firma:

BVBA BERNARD BOVIJN
Priestersstraat 7
9600 Ronse

KLANT:

ADRES RESERVOIR:

Middelloopstraat 12 - 9690 Kluisbergen

NUMMER RESERVOIR:

Gegevens tank:

* aantal tanks: 1 inhoud tank:

* eerste ingebruikname:

* Controle geldig tot: 1/03/2027

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Particulier gebruik | <input type="checkbox"/> Professioneel gebruik |
| <input type="checkbox"/> Toegankelijk | <input checked="" type="checkbox"/> Ontoegankelijk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enkelwandig | <input type="checkbox"/> Dubbelwandig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Staal | <input type="checkbox"/> Polyester |
| <input type="checkbox"/> Binnen | <input checked="" type="checkbox"/> Buiten |
| <input type="checkbox"/> Ingekuipt | <input type="checkbox"/> Niet ingekuipt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alarmfluit | <input type="checkbox"/> Sonde |
| <input type="checkbox"/> Lekdetectiesysteem | |

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5000 kg (6000 liter) - voor de verwarming van een gebouw

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand
- dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1 u)

Bijzondere opmerkingen:

ultrasoon
6cm inhoud
1cm water
Q1,27m
onderwaarde : -6
bovenwaarde : -7

Gebruikte materialen:

- alarmfluit / sonde
- ontluchter met filter
- nippel / mof
- verloopstuk
- vuldop:
- MET / ZONDER ketting

- Verdere exploitatie toegelaten (JA / NEEN)
- Merkteken (GROEN / ROOD)

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1 u)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja / neen)
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken (Groen / Oranje / Rood)

Beperkt onderzoek

= punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd wettelijk voorgeschreven door de wet op bestrijding van bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus: Bovijn Bernard
voor BV Bovijn Bernard

Ik verklaar de inhoud van dit conformiteitsattest doorgenomen te hebben en teken voor gelezen en goedgekeurd

Naam & handtekening klant:

SV-nummer : 00669 (Vlaanderen) (Wallonië)

BELANGRIJK: nieuwe tanks met een capaciteit meer dan 5000 kg (geplaatst vanaf 1995) dient U steeds te melden (samen met het conformiteitsattest) aan uw gemeente

